


Контакт газоанализатора замкнут при загазованности 20ПДК.
см.компл. 224.00.00/05–2015–АТХ

| Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| | По месту.. | | |
| М1 | Затвор поворотный ПК 150 | 1 | |
| | | 4 | |
| | | | |
| ≠1–А1 | Ящик управления Я5411 | 1 | |
| QF1,FU1,KM1 KM2,KK1,SA1 | | | |
| SB1, SB2,SB3 | | | |
| HLR1,HLR2, HLR3,HLR4 | | | |
| QF1 | Выключатель ВА51–25 | 1 | |
| FU1 | Предохранитель ПРС–6П | 1 | |
| KM1 | Пускатель ПМ12 | 1 | |
| KK1 | Реле тепловое РТТ5 | 1 | |
| SB1,SB2, SB3,SB4 | Кнопка управления КГК11–1Б | 4 | |
| SA1 | Переключатель малогабаритный ПМО | 1 | |
| HLR1,HLR2 HLR3,HLR4 | Арматура светосигнальная АС1201, ~220В | 2 | |

1.Схема предусматривает следующие виды управления:
а) ручное–кнопками SB1 И SB2 .SB3 с ящика управления .
б) автоматическое открытие затвора при концентрации хлора 20 ПДК.

| Изм. | Колич. | Лист | №док. | Подп. | Дата | 224.00.00/05-2015-ЭМ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | | | |
| Разраб. | | Мазанова С.А. | | | | Корректировка рабочего проекта действующего Прирельсового склада хлора цеха №21. | Стадия | Лист | Листов |
| ГИП | | Панов А.П. | | | | | П | 5 | |
| Н.контр. | | Панова И.Ф. | | | | Электропривод затвора поз.1з. Схема электрическая принципиальная. | КСТП | ООО"Комплексное строительное трехмерное проектирование" | |
| Утв. | | Демин Д.Ю. | | | | | | | |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.