

1, Подключение к основному источнику питания выполнено от предохранителей ПН2-200 РУ-0,4кВ ТП-4313 существующей кабельной линией 0,4кВ марки АВБбШВ-4х50кв.мм, к резервному источнику питания КТП-4 -проектируемым кабелем марки ВБбШВ-4х16кв.мм, проложенным в двустенных трубах ДКС Ф75мм от проектируемого распределительного пункта РП1 до ШАВР в электрощитовой. Пересечение с дорогой под асфальтовым покрытием выполнить в асбестоцементных трубах БНТ-100.
2. Ввод проектируемого кабеля в здание выполнить в гильзе, до ШАВРа в электрощитовой кабель провести на уровне 2.5м от уровня пола с креплением к стене скобами.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	224.00.00/05-2015-ЭМ			
						ООО "НОВОГОР-Прикамье"			
Разработ.		Мазанова С.А.				Корректировка рабочего проекта действующего Прирельсового склада хлора цеха N21	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Панов А.П.					П	8	
Н.контроль		Панова И.Ф.				План кабельной линии от РП до ШАВР. Выкопировка из генплана	ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование"		
Утв.		Демин Д.Ю.							

Подпись и дата

Инв. N подл.