






Схема уравнивания потенциалов



С целью уравнивания потенциалов стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса электрооборудования, венткоробов и т. п. должны быть соединены медным проводником МГ-10мм.кв и присоединены к заземляющему контуру, согласно ПУЭ п. 1.7.137. Уравнивание потенциалов выполнить согласно приложенной схемы.

Взам. инв.№	Инв.№ подл.
Под. и дата	

						224.00.00/05-2015-ЭЗ			
						ООО "НОВОГОР-Прикамье"			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Корректировка рабочего проекта действующего Прирельсового склада хлора цеха N21	Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Мазанова С.А.					П	5	
ГИП		Панов А.П.				Схема устройства системы уравнивания потенциалов	 ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование"		
Н.контроль		Панова И.Ф.							
Утв.		Демин Д.Ю.		