

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №- АТС**  
**на приобретение Вентилятор дутьевой ВДН 9**

1. **Назначение:** вентилятор дутьевой
2. **Основные параметры:** производительность 9930 м³/ч, давление 1250 Па, левого вращения
3. **Основные технические характеристики:** мощность двигателя 11 кВт, частота вращения 1000 об/мин

**Индивидуальные особенности:** вентилятор с электродвигателем и ходовой частью (новый)

Требование к электродвигателю частота сети 50Гц, напряжение 230/400В.

Степень защиты электродвигателя IP55

Степень защиты токоввода IP55, класс изоляции F.

Умереннохолодный климат УХЛ 4.

Химстойкие Х2

Начальник ПТО филиала  
ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»



Л.А. Дорофеева

Главный инженер филиала  
ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»



А.Б. Солянов

Технический директор ОАО «АКС»



В.В. Песков


---

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5-АТС**  
**на приобретение Вентилятор ВО 06-300**

1. **Назначение:** продувка тепловых камер
2. **Основные параметры:** типоразмер вентилятора 5, производительность 4,8 тыс<sup>3</sup>/ч, давление 128 Па
3. **Основные технические характеристики:** мощность двигателя 0,37 кВт, частота вращения 1500 об/мин


**Индивидуальные особенности:** вентилятор с электродвигателем (новый)

Начальник ПТО филиала  
ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»



Л.А. Дорофеева

Главный инженер филиала  
ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»



А.Б. Солянов

Технический директор ОАО «АКС»



В.В. Песков

---

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №6-АТС**  
**на приобретение Вентилятор дутьевой ВД 3,5**

1. **Назначение:** вентилятор дутьевой
2. **Основные параметры:** производительность 2800 м³/ч, давление 2500 Па, ЛЕВ 90°
3. **Основные технические характеристики:** мощность двигателя 3 кВт, частота вращения 3000 об/мин

**Индивидуальные особенности:** вентилятор с электродвигателем (новый)

Требование к электродвигателю частота сети 50Гц, напряжение 230/400В.


Степень защиты электродвигателя IP55

Степень защиты токоввода IP55, класс изоляции F.

Умереннохолодный климат УХЛ 4.

Химстойкие Х2

**Начальник ПТО филиала**  
**ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»**



**Л.А. Дорофеева**

**Главный инженер филиала**  
**ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»**



**А.Б. Солянов**

**Технический директор ОАО «АКС»**



**В.В. Песков**

---