

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1-АТС
на приобретение Подогреватель пароводяной ПП1-50-2-II

1. **Назначение:** подогреватель пароводяной
2. **Основные параметры:** Площадь поверхности нагрева 50,5 м²,
номинальная теплопроизводительность 5,02 Гкал/ч
3. **Основные технические характеристики:** диаметр корпуса 720мм, длина
трубок 2000мм, номинальный расход воды 251 т/ч
4. **Индивидуальные особенности:** новый в сборе

Начальник ПТО филиала
ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»



Л.А. Дорофеева

Главный инженер филиала
ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»



А.Б. Солянов

Технический директор ОАО «АКС»



В.В. Песков
