

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3-АТС
на приобретение дымососа ДН-12,5

1. **Назначение:** дымосос
2. **Основные параметры:** производительность 39900 м³/ч, давление 250 кПа, правого вращения
3. **Основные технические характеристики:** мощность двигателя 55 кВт, частота вращения 1000 об/мин

Индивидуальные особенности: Дымосос с электродвигателем и ходовой частью (новый)

Требование к электродвигателю частота сети 50Гц, напряжение 230/400В.

Степень защиты электродвигателя IP55

Степень защиты токоввода IP55, класс изоляции F.

Умереннохолодный климат УХЛ 4.

Химстойкие Х2

Начальник ПТО филиала
ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»



Л.А. Дорофеева

Главный инженер филиала
ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»



А.Б. Солянов

Технический директор ОАО «АКС»




В.В. Песков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2-АТС
на приобретение Экономайзер ЭБ1-330И

1. **Назначение:** экономайзер
2. **Основные параметры:** площадь поверхности нагрева 330,4 м², водяной объем 0,67 м³
3. **Основные технические характеристики:** рабочее давление 25 кгс/см², количество колонок 1 шт., длина трубы 2 м, количество рядов по горизонтали 7 шт., количество рядов по вертикали 15 шт.
4. **Индивидуальные особенности:** новый в сборе

**Начальник ПТО филиала
ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»**




Л.А. Дорофеева

**Главный инженер филиала
ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»**



А.Б. Солянов

Технический директор ОАО «АКС»



В.В. Песков
