

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ИП АСУ „ГОРСВЕТ”

- 1.Номинальное значение коммутируемого напряжения,В 380В
- 2.Максимальное значение фазного тока,А 5,4
- 3.Количество коммутированных фаз 3
- 4.Исполнение по способу установки– наружное
- 5.Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254–1P54
- 6.Тип счетчика–„Меркурий 230ART”
- 7.Количество отходящих фидеров–3
- 8.Марка подсоединяемых эл.кабелей–ААП2лШв–4х16мм2
- 9.Средство связи–GSM Modem
- 10.Устройство грозозащиты оборудования– предусмотреть

Инв. N подл.	Взамен инв. N	Подпись и дата									
Инв. N подл.	Взамен инв. N	Подпись и дата							632.В.12 –ЭН		
									Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы		
			Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата			
			Разраб.	Ерофеева					Стадия	Лист	Листов
			Проверил	Кожухова							
			Рук.гр.	Ерофеева					Р	6	
ГИП	Кожухова										
Нач. сект.	Даничкин					Опросный лист ИП АСУ "Горсвет"					
Н.контр.	Галкина										