




| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Заказчик: | ОАО «Кировские коммунальные системы» | Группа материалов: | Г – Арматура трубопроводная |
| № опросного листа: | Опросный лист № 46 | Код МТР в ЕНС PKS: | |

Наименование МТР: Межфланцевый шиберный (ножевой) затвор EB-01-400-ISO(N)-E, Ду 400мм, Ру– 6 бар, двухстороннего действия, с режущей кромкой, не выдвижным штоком, электроприводом SA10.2 и шкафом управления

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|-------|--|--|----------------------|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
| 1.1 | Перекрытие потока | | В двух направлениях |
| 1.2 | Тип присоединения | Ру 10 | Межфланцевое |
| 1.3 | Диаметр условного прохода (Ду) | 400 мм | |
| 1.4 | Рабочее давление | 6 бар | |
| 1.5 | Корпус (материал) | GG 25 | |
| 1.6 | Нож (материал) | AISI 304 | |
| 1.7 | Седловое уплотнение | EPDM | |
| 1.8 | Уплотнение корпуса | Синтетическое волокно из PTFE | |
| 1.9 | Крышка сальника | аллюминий | |
| 1.10 | Шток | AISI 303 | |
| 1.11 | Ходовая гайка | Латунь | |
| 1.12 | Втулка | Латунь | |
| 1.13 | Шайба | Полиамид | |
| 1.14 | Пружинный штифт | Сталь по DIN 1481 | |
| 1.15 | Электропривод SA10.2 | нМ/В | 120/380 |
| 1.16 | Шкаф управления на 1 затвор | | |
| 1.17 | Соответствие ГОСТ | ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 5762-2002 (П.п. 4.4-4.6, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.9, 5.1.5.11, 5.1.5.16, 5.4.7.4), ГОСТ 21345-2005 (П.п. 5.1.4.2, 5.1.4.12, 5.1.4.17, 5.1.4.21, 5.1.4.22, 5.1.4.23, 5.1.5.2, 5.1.5.3, 5.3, 5.4, 5.5, Р.п.6,8) ГОСТ 13252-91 (П.п.1.2, 1.3, 2.7,2.14, 2.15, 2.18, Р.п.3,5) ГОСТ 13547-79 (П.п.1.5, 1.14, 1.15, 1.20, 1.20а, Р.п. 2,4,5) | |
| 2. | Комплектация | | |
| 2.1 | Затвор в сборе с электроприводом | 1 шт | |
| 2.2 | Шкаф управления в сборе | 1 шт. | |
| 2.3 | Инструкция по эксплуатации, паспорт изделия, гарантия сроком не менее 1 года | По 1 экземпляру. | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| ФИО Ответственного: | Кудреватых Л.Н.  |
| Должность: | Начальник НСГ |
| Телефон / Факс: | |
| Электронный адрес: | |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Заместитель генерального директора – технический директор В.Ю. Карасев |
| Подпись: |  |