



ООО «Самарские коммунальные системы»
ул.Луначарского, д.56, г.Самара, 443056
тел.: +7 (846) 336-14-02, факс: 336-89-05
www.samcomsys.ru, info@samcomsys.ru

02.06.2020 № ТУ-05-0161

УКСиР ООО «Самарские
коммунальные системы»

Взамен ранее выданных ТУ-05-0161 от 06.05.2020

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО "Самарские коммунальные системы" для объекта: «Напорный коллектор в Куйбышевском районе от КНС-1 и КНС-2 до ГОКС» следующие мероприятия:

1. Камера подключения на напорном коллекторе Д-500 мм в районе КНС-2 с устройством отключающей арматуры.
2. Две напорные линии Дн-315 мм от камеры подключения на напорном коллекторе Д-500 мм в районе КНС-2 до существующей камеры на самотечном коллекторе Д-2500 мм в районе ул. Старонабережная, 66, протяженностью ориентировочно 4,8 км (протяженность трубы 9,6 км).
3. Камеры переключения с устройством отключающей арматуры на напорных линиях канализации предусмотреть по нормам, но не менее двух.

Первый заместитель
главного управляющего директора

Д.С. Ракицкий