
 PKC Российское Координационное Сопровождение		Приложение 2 к распоряжению от 26 января 2011 №15-Р	
Заказчик:	ООО НОВОГОР-Прикамье	Группа материалов:	
№ опросного листа:	РП 0006, РП 0029, РП 0115	Код МТР в ЕНС РКС:	
Наименование МТР:	Ремонтно - соединительный гидравлический хомут Д-150 мм (152-174), L-210 мм		
№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1.	<p>Предназначен для использования на системах водоснабжения и водоотведения в целях:</p> <ul style="list-style-type: none"> -соединения труб, из разного материала (ПЭ, ПВХ, сталь, чугун), в т.ч. любого сочетания материалов, удаленных друг от друга на расстоянии 116 мм.; -ремонта пробоев и повреждений в трубе на неограниченный срок; - использования в качестве защитного кожуха на резьбовую муфту или сварное соединение; -замены любого ремонтного или соединительного кольца. <p>Может применяться для соединения труб с угловым перекосом до 6°и осевым смещением до 22 мм.</p> <p>Герметичность соединения труб (ремонтируемого участка) обеспечивается за счет давления жидкости в ремонтируемой (соединяемой) трубе посредством гидравлических замков на уплотнении из EPDM и торцевых отбортовок корпуса хомута.</p>		Обязательно
1.2.	Корпус - нержавеющая сталь типа DIN 1.4301 (AISI 304/303)		Обязательно
1.3.	Болты - нержавеющая сталь AISI 304 (DIN 1.4301) с колпачками из PVC, накатанная резьба с противозадирным покрытием для предотвращения заеданий гайки.		Обязательно
1.4.	Гайки- нержавеющая сталь AISI 304 (DIN 1.4301), накатанная резьба с противозадирным покрытием для предотвращения заеданий гайки.		Обязательно
1.5.	Резина уплотнения - E.P.D.M.(этилен-пропиленовый каучук для систем водоснабжения и водоотведения, соответствует международным требованиям к материалам, контактирующим с питьевой водой).		Обязательно
1.6.	Прижимная планка-литье нержав.сталь 304(ASTM-A351-CF8)		Обязательно
1.7.	Перемычка - нержавеющая сталь 304(ASTM-A351-CF8)		Обязательно
1.8.	Внутр.пластинка- нержавеющая сталь 304(ASTM-A351-CF8)		Обязательно
1.9.	Проушины - поликарбонат		Обязательно
1.10.	Ширина	210 мм	Обязательно
1.11.	Эффективный участок герметичности, не менее	135 мм	Обязательно
1.12.	Диапазон наружных диаметров соединяемых труб (осевого смещения), не менее	152 - 174 мм (22 мм)	Обязательно
1.13.	Высота узла зажима, не более	75 мм	Обязательно
1.14.	Рабочая температура: непрерывная эксплуатация (кратковременно)	-30°С до +85° С (100°С)	Обязательно
1.15.	Рабочее давление	16 атм.	Обязательно
1.16.	Угол перекоса между соединяемыми трубами	до 6°	Обязательно
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Сертификат соответствия РСТ	1	Обязательно
2.2.	Руководство по эксплуатации на русском языке (совмещено с паспортом).	1	Обязательно
2.3.	Паспорт русским языке	1	Обязательно
2.4.	Болты нержавеющая сталь	3*M14/M16	Обязательно
2.5.	Резиновое уплотнение из E.P.D.M. с двумя регулируемым гидрозамками	1	Обязательно
ФИО Ответственного	Харисовая Р.П.		
Должность:	Зам.главного инженера		
Телефон / Факс:	(342) 2-100-600 доб. 111		
Электронный адрес:	harisova.r@novo-gor.ru		
Подпись:			
Директор технического департамента:			
Подпись:			