

Заказчик:	ООО НОГОР-Прикамье	Группа материалов:	
№ опросного листа:	РП 0004, РП 0026, РП 114	Код МРТ в ЕНС PKS	
Наименование МТР:	Ремонтно - соединительный гидравлический хомут Д-100 мм (108-118), L-140 мм.		
№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1.	Предназначен для ремонта и соединения на неограниченный срок пробоев, повреждений, разломов и трещин в трубе для систем с питьевой водой и канализационной. Хомут применяется также для соединения труб с угловым перекосом до 6°, удаленных друг от друга на расстояние до 50 мм. Может выполнять роль переходника на ступеньке при смещении труб до 10 мм. Используется в качестве защитного кожуха на резьбовую муфту или сварное соединение. Герметичность соединения труб (ремонтируемого участка) обеспечивается за счет давления жидкости в ремонтируемой (соединяемой) трубе посредством гидравлических замков на уплотнении из EPDM и торцевых отбортовок корпуса хомута.		Обязательно
1.2.	Корпус - нержавеющая сталь 12X18H10T ГОСТ 5632-72		Обязательно
1.3.	Болты - сталь 40X ГОСТ 4543-71 с термодиффузионным цинковым покрытием с колпачками из PVC, накатанная резьба.		Обязательно
1.4.	Гайки - нержавеющая сталь А2		Обязательно
1.5.	Резина уплотнения - E.P.D.M.(этилен-пропиленовый каучук для систем водоснабжения и водоотведения, соответствует международным требованиям к материалам, контактирующим с питьевой водой).		Обязательно
1.6.	Прижимная планка - литье, нержавеющая сталь 12X18H10T ГОСТ 5632-72		Обязательно
1.7.	Ширина	140 мм	
1.8.	Эффективный участок герметичности, не менее	70 мм	Обязательно
1.9.	Диапазон наружных диаметров соединяемых труб (осевого смещения), не менее	108-118 мм (10 мм)	Обязательно
1.10.	Высота узла зажима, не более	78 мм	Обязательно
1.11.	Рабочая температура: непрерывная эксплуатация	+5°C до +100° C	Обязательно
1.12.	Рабочее давление	16 атм.	Обязательно
1.13.	Угол перекоса между соединяемыми трубами	до 6°	Обязательно
2.	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1.	Сертификат соответствия	1	Обязательно
2.2.	Руководство по эксплуатации на русском языке (совмещено с паспортом)	1	Обязательно
2.3.	Паспорт на русском языке	1	Обязательно
2.4.	Болты (в сборе с хомутом)	2*M16	Обязательно
2.5.	Резиновое уплотнение из E.P.D.M. с двумя гидрозамками	1	Обязательно
ФИО Ответственного	Харитонов Р.Н.		
Должность:	Зам. главного инженера		
Телефон / Факс:	(342) 2-100-600 доб. 20-11		
Электронный адрес:	haritonov.r@novgor.perm.ru		
Подпись:			
Директор технического департамента:			
Подпись:			