

ООО "САТОН ЭНЕРГО"

Объект: ПНС-141

Адрес: г. Самара, ул. Советской Армии 127

Рабочая  
документация

199.10.15 — АК

Реконструкция ПНС-141  
Комплексная автоматизация

Главный инженер проекта

А.Ф. Макаренко

Тольятти 2015 год

## Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ПУЭ (7-е издание)	Правила устройства электроустановок	
ГОСТ 21.101-2009	Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ Р 53315-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	
СНиП 21-01-97*	Пожарная безопасность зданий и сооружений	
СНиП 3.05.06-85	Электротехнические устройства.	
А10-93	Защитное заземление и зануление электрооборудования.	
И 1.06-08	Инструкция по монтажу вспомогательных цепей.	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
199.10.15 – АК.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
199.10.15 – АК.КЖ	Кабельный журнал	

## Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	Схема внешних соединений	
4	План расположения оборудования и проводок	

## Общие указания.

Данный комплект рабочей документации выполнен на основании технического задания на проектирование и отчета по обследованию.

Проектом предусматривается контроль:

затопления пространства в помещении ПНС;  
присутствия людей в помещении ПНС;  
контроль температуры в помещении ПНС;  
давления в системе водоснабжения;  
расхода воды на входе;  
наличия напряжения на вводах АВР;  
потребляемой электрической энергии.

управление:

насосами Н1...Н4;  
электрокотлом;

Контроль затопления ПНС осуществляется при помощи датчика затопления (поз. LS). Для обеспечения охранной безопасности на входе в помещение ПНС предусматривается датчик движения (поз. BGL). Предусматривается датчик температуры внутреннего воздуха (поз. TE) для контроля температуры в ПНС. Расход воды контролируется при помощи датчиков расхода (поз. FE суц). Управление насосами осуществляется в ручном, автоматическом и дистанционном режимах в ручном режиме управление и регулирование производительности осуществляется со шкафа управления ШУН (предусмотренного разделом ЭМ), в автоматическом режиме от задающих датчиков давления (поз. PE), в дистанционном режиме – оператором при помощи GSM связи. Контроль потребляемой электрической энергии осуществляется при помощи существующих электросчетчиков (поз. Wh), опрос счетчиков осуществляется по интерфейсу RS-485.

Кабели проложить по стенам в гибких гофрированных трубах

Все доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановок, сторонние проводящие части, нормально не находящиеся под напряжением, заземляются нулевой защитной жилой кабеля и стальной полосой путем соединения с существующим контуром заземления здания в соответствии с ПУЭ, гл.1.7, п.1.7.76 (7-е издание) и СНиП 3.05.06-85г.

При выполнении работ по монтажу, наладке и эксплуатации устройств, кабелей и эл. оборудования руководствоваться требованиями ПУЭ и других нормативных документов.

Мероприятия по технике безопасности предусмотрены в проекте в объеме "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и ПУЭ.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических и санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих на территории Российской Федерации норм, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

						199.10.15-АК			
						ПНС-141. г. Самара, ул. Советской Армии 127			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Реконструкция ПНС-141. Комплексная автоматизация.	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Макаренко					Р	1	4
Проверил		Удинеева							
Выполнил		Павлов							
						Общие данные (начало)	ООО "САТОН ЭНЕРГО"		


Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.




Назначение цепи	Охранная сигнализация	Измерение температуры	Контроль затопления	Контроль давления в точке ввода 1.	Контроль давления в точке ввода 2.	Контроль давления в диспетчерской точке.	Контроль давления в точке ввода 1.	Контроль давления в точке ввода 2.	Контроль потребления электроэнергии на вводе 1 ВРУ.	Контроль потребления электроэнергии на вводе 2 ВРУ.	Наличие напряжения на вводах АВР	Контроль потребления воды на вводе 1.	Контроль потребления воды на вводе 2.
-----------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

199.10.15-АК					
ПНС-141. г. Самара, ул. Советской Армии 127					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
				Макаренко	
				Удинеева	
				Павлов	
Реконструкция ПНС-141. Комплексная автоматизация.				Стадия	Лист
				Р	3
Схема внешних соединений				ООО "САТОН ЭНЕРГО"	
				Листов	4

План на отм.0.000  
б/м



Примечание:

1. АВР установить взамен существующего.
2. Силовые кабели проложить отдельно от контрольных на расстоянии не менее 0.5м
3. После окончания работ произвести демонтаж существующих шкафов и кабелей.
4. Шкаф АВР присоединить к существующей полосе заземления при помощи шлейфа заземления.
5. Кабели проложить по стенам в гибких гофрированных трубах. Трубы крепить к стенам при помощи держателей с защелкой и дюбелем. Шаг крепления 0,5м.

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

						199.10.15-АК			
						ПНС-141. г. Самара, ул. Советской Армии 127			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Реконструкция ПНС-141. Комплексная автоматизация.	Стадия	Лист	Листов
							Р	4	4
							ООО "САТОН ЭНЕРГО"		
						План расположения оборудования и проводок			

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Обозначение	ТРАССА		ПРОХОДЫ ЧЕРЕЗ				КАБЕЛЬ					
	НАЧАЛО	КОНЕЦ	Трубы		Металлорукава		ПО ПРОЕКТУ			ПРОЛОЖЕНО		
			обозначение	глина, м	обозначение	глина, м	марка, напряжение	колич., число жил и сечение	глина, м	марка, напряжение	колич., число жил и сечение	глина, м
к11	ШУН	АВР	Т2-20	2х6			ШВВП	2х0,75	2х6			
к9	ШУН	счетчик электроэнергии №1 (Wh1)	Т2-20	2х8			ШВВП	2х0,75	2х8			
к10	счетчик электроэнергии №1 (Wh1)	счетчик электроэнергии №2 (Wh2)	Т2-20	2х8			ШВВП	2х0,75	2х8			
к12	ШУН	водомерный счетчик №1 (FE1)	Т2-20	2х22			ШВВП	2х0,75	2х22			
к13	ШУН	водомерный счетчик №2 (FE2)	Т2-20	2х38			ШВВП	2х0,75	2х38			
к1	ШУН	датчик присутствия (BGL)	Т2-20	2х12			ШВВП	2х0,75	2х12			
к3	ШУН	датчик затопления (LS1)	Т2-20	12			ШВВП	2х0,75	12			
к2	ШУН	датчик температуры (TE1)	Т2-20	10			МКЭШ	2х0,75	10			
к4	ШУН	датчик Давления (PE1)	Т2-20	20			МКЭШ	2х0,75	20			
к5	ШУН	датчик Давления (PE2)	Т2-20	20			МКЭШ	2х0,75	20			
к6	ШУН	датчик Давления (PE3)	Т2-20	20			МКЭШ	2х0,75	20			

							199.10.15- АК КЖ					
							ПНС-141. г. Самара, ул. Советской Армии 127					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		Реконструкция ПНС-141. Комплексная автоматизация.			Стадия	Лист	Листов
П/П		Макаренко								Р	1	2
Проверил		Удинеева										
Выполнил		Павлов										
							Кабельный журнал			ООО "САТОН ЭНЕРГО"		

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Обозначение	ТРАССА		ПРОХОДЫ ЧЕРЕЗ				КАБЕЛЬ					
	НАЧАЛО	КОНЕЦ	Трубы		Металлорукава		ПО ПРОЕКТУ			ПРОЛОЖЕНО		
			обозначение	длина, м	обозначение	длина, м	марка, напряжение	колич., число жил и сечение	длина, м	марка, напряжение	колич., число жил и сечение	длина, м
к7	ШУН	датчик Давления (PE4)	Tg-20	24			МКЭШ	2х0,75	20			
к8	ШУН	датчик Давления (PE5)	Tg-20	24			МКЭШ	2х0,75	20			

						199.10.15-АК.КЖ	Лист
							2
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Промышленное оборудование</u>							
	Датчик движения, ИК, 220В	ДД 008		"IEK"	шт	1		
	Термометр сопротивления, Pt-1000, 2-х проводный	ДТС3005-Pt1000.B2		"ОВЕН"	шт	1		
	Преобразователь давления, 4-20мА, погрешность 0,5%, верхний предел 1МПа	ПДТВХ-1-02		"Тепловодохран"	шт	5		
	Датчик уровня жидкости, 0,6А/240VAC	RSF54Y100RC		"Crydom"	шт	1		
	<u>Кабельные изделия</u>							
	Шнур с медными жилами в ПВХ-изоляции, сечением 2х0,75 мм <sup>2</sup>	ШВВП 2х0.75			м	200		
	Кабель монтажный	МКЭШ 2х0.75			м	110		
	<u>Электромонтажные изделия</u>							
	Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой (серая)	код ДКС 91920		"ДКС"	м	310		
	Держатель с защелкой Ø20 мм	код ДКС 51020		"ДКС"	шт	620		
	<u>Монтажные изделия</u>							
	Тройник равный, внутр. резьба 1/2"			"Valtec"	шт	5		
	Нипель Н-Г1/2 (Н)-М20х1,5 (Н)				шт	5		
	Штуцер переходной М20х1,5(внутр.)/Г1/2"(внеш.)				шт	10		

						199.10.15-АК.СО			
						ПНС-141. г. Самара, ул. Советской Армии 127			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Реконструкция ПНС-141. Комплексная автоматизация.	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Макаренко					Р	1	
Проверил		Удинеева							
Выполнил		Павлов				Спецификация оборудования, изделий и материалов.	ООО "САТОН ЭНЕРГО"		