

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ЕВ
№ опросного листа	28	Код МТР в ЕНС РКС	ЕВ0698

Насос возвратного ила 130 кВт / 984 об/мин

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Перекачиваемая среда		Возвратный ил-биоциноз организмов
1.2	Температура		От 0 до +20
1.3	Влажность	%	99
1.4	Плотность	кг/куб.м	0,00094
1.5	Полный напор	м	23
1.6	Макс. часовой расход насоса	куб.м/час	1 765
1.7	Вариант установки		сухая
1.8	Требование к технологии и режиму работы		После завершения работ должна осуществляться бесперебойная циркуляция активного ила.
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Параметры рабочих напорных линий		
2.1.1	Длина	м	150
2.1.2	Диаметр	мм	400
2.2	Рабочее колесо Улитка Всасывающая часть		Чугун
2.3	Кабель		Экранированный
2.3.1	Длина кабеля	м	50
2.4	Дополнительная защита электродвигателя		Датчик воды в масле
2.5	Шкаф управления и система контроля уровня 1-м насосом, с возможностью расширения до 2-х насосов		1 шт
2.6	Монтаж		Стационарный горизонтальный
3	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ		Фирма GRUNDFOS

ФИО Ответственного:	Лазарева Ольга Викторовна
Должность:	Инженер ПТО
Телефон/факс:	2 62 34
Электронный адрес:	<olazareva@ulcomsys.ru>
Подпись:	
Заместитель главного инженера:	Леонтьева Валентина Владимировна
Подпись:	