



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТКС «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

392000, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ТАМБОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, г. ТАМБОВ, ул. СТЕПАНА РАЗИНА, д. 6
ОГРН 1146829007841 ИНН 6829105020 КПП 682901001

Тел.: 8 (4752) 701-101 (доб. 5111), 8 (4752) 727-282

<http://www.tcselnet.ru>

E-mail: info_takc@tcselnet.ru

Заказчик:	АО «ТКС «Электрические сети»	Группа материалов:	ДБ
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ДБ

Наименование МТР: Выключатель нагрузки ВНР-10/400-20з

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Выключатель нагрузки ВНР-10/400-20з	<p>Выключатель нагрузки с ручным приводом, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 400 А, с заземляющими ножами, номинальная периодическая составляющая сквозного тока к.з. 20 кА, с приводом ручным ПР-17(для управления выключателем) и приводом ручным ПР-10(для управления заземляющими ножами)..</p> <p>Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69.</p> <p>Срок эксплуатации выключателей нагрузки ВНР-10/400-20з УЗ находится в пределах 25 лет или же в пределах 8000 циклов включения и выключения.</p> <p>Условия эксплуатации выключателей нагрузки ВНР-10/400</p> <p>температура окружающего воздуха от -50°C до +45°C</p> <p>высота установки над уровнем моря не более 1000 м</p> <p>относительная влажность</p>	<p>ПР-17</p>




АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТКС «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

392000, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ТАМБОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, г. ТАМБОВ, ул. СТЕПАНА РАЗИНА, д. 6
ОГРН 1146829007841 ИНН 6829105020 КПП 682901001

Тел.: 8 (4752) 701-101 (доб. 5111), 8 (4752) 727-282

[http:// www.tcselnet.ru](http://www.tcselnet.ru)

E-mail: info_takc@tcselnet.ru

		воздуха 80% при 15°C окружающая среда - промышленная атмосфера II по ГОСТ 15150-69 рабочее положение в пространстве - установка на вертикальной плоскости. Допускается отклонение от вертикального положения до 5° в любую сторону.	ПР-10 
2	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОВАРА НА КОНКУРС:		
2.1	Сертификат качества		Предоставление образца товара на рассмотрение конкурсной комиссии, предоставление сертификата качества.
2.2	Комплектация	1. Выключатель нагрузки ВНР- 10/400-20з. 2. Привод ПР-17 3. Привод ПР-10 4. Гарантийный талон.	
3.	УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ		
3.1	392000, г. Тамбов, ул. Степана- Разина, 6		
4.			
5.	УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ		
5.1	Отсрочка платежа		

ФИО Ответственного:	Сливин Игорь Николаевич
Должность:	Начальник службы АДС
Телефон / Факс:	(4752) 701-101 доб. 5130
Электронный адрес:	slivinin@tcselnet.ru
Подпись:	