

Заказчик:	ОАО «ПКС»	Группа материалов:	Е
№ опросного листа:	ЕВ0554	Код МТР в ЕНС ПКС:	ЕВ0554

Наименование МТР: Агрегат насосный фекальный центробежный, Q-450м3/ч, Н-18м, IP68

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Расход (допускаемый диапазон)	М3/час	320-450
1.2	Напор	м	18
1.3	Частота вращения вала	Об/мин	1500
1.4	Материал корпуса агрегата, рабочего колеса		чугун
1.5	Наличие масляной камеры		обязательно
1.6	Габариты насоса и рамы (не более)	мм	800x1200
1.7	Класс защиты двигателя		IP68
1.9	Возможность регулирования зазора корпус/рабочее колесо		обязательно
1.10	Тип уплотнения масл.камера/вал/двигатель/		Торцевые уплотнения
1.11	Тип рабочего колеса		одноканальное
1.12	Тип исполнения и монтажа		Насосный агрегат (моноблок) горизонтальный, «сухого» исполнения с рубашкой охлаждения, на раме
1.13	Максимальный размер перекачиваемых включений	мм	110
1.14	Диам.всас./диам.напора	мм	200/200
1.15	Номинальное напряжение	В	3х380
1.16	Способ запуска		Треугольник/звезда
1.17	Класс изоляции		Н
1.18	КПД агрегата в рабочей точке	Не ниже	70%
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Насосный агрегат в комплекте с двигателем (моноблок)		
2.2.	Кабель насоса	м	10
2.3.	Защита электродвигателя		Датчик влажности статора

ФИО Ответственного:	Пикульский Д.В.
Должность:	Начальник цеха НСиС
Телефон / Факс:	57-33-23
Электронный адрес:	d.pikulskiy@rks.karelia.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	Долотов С.А.
Подпись:	