


«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УКСиР

 В.С. Чаплашкин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ № СКС-2018 -П-3-338
на капитальный ремонт- замена кондиционеров в здании Управления

Инв №

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Единица измерения | Объём | Примечание |
|-------|---|-------------------|---|-------------------|-------|------------|
| 1 | Кондиционер GC-S24HR каб № 211(12) инв № 223005 | Не охлаждает | Демонтаж внутреннего блока | шт | 1 | S=57,7м2 |
| | | | Демонтаж наружного блока | шт | 1 | |
| | | | Монтаж внутреннего и наружного блока (типа GC-S24HR или Hisense серии Clasic A мощность 6,5 AS-24HR) | шт | 1 | |
| | | | Монтаж кабель -канала 40x40 | м | 12 | |
| | | | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах разм 6x1мм | м | 12 | |
| | | | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах разм 10x1мм | м | 12 | |
| | | | Трубы из вспененного каучука толщ 6мм диам 6мм | м | 12 | |
| | | | Трубы из вспененного каучука толщ 6мм диам 10мм | м | 12 | |
| | | | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования диам 16мм | м | 12 | |
| 2 | Сплит-система (кондиционер Panasonic CS/CU PA 09GKD) инв №222037 каб № 310 (10) | | Демонтаж внутреннего блока | шт | 1 | S=22,5м2 |
| | | | Демонтаж наружного блока | шт | 1 | |
| | | | Монтаж внутреннего и наружного блока (типа Panasonic CS/CU PA 09GKD) или TOSOT серия Natal | шт | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|----|--|----|-----------|
| | | | мощность 2,6) | | | | | | |
| | | | Монтаж кабель -канала 40x40 | | | | | | |
| | | | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах разм 6x1мм | | | М | | 15 | |
| | | | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах разм 10x1мм | | | М | | 15 | |
| | | | Трубы из вспененного каучука толщ 6мм диам 6мм | | | М | | 15 | |
| | | | Трубы из вспененного каучука толщ 6мм диам 10мм | | | М | | 15 | |
| | | | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования диам 16мм | | | М | | 15 | |
| 3 | Система кондиционирования АСУП (кондиционер Panasonic S-A 18 YKD) инв №102907 каб 418 | | Отсоединение от системы кондиционирования внутреннего блока | | | | | | S=50,7 м2 |
| | | | Демонтаж внутреннего блока | | | шт | | 1 | |
| | | | Монтаж внутреннего и наружного блока (типа Panasonic S-A 18 YKD или Hisense серии Clasik A мощность 6,5 AS-24HR) | | | шт | | 1 | |
| | | | Монтаж кабель - канала 40x40 | | | | | | |
| | | | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах разм 6x1мм | | | М | | 10 | |
| | | | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах разм 10x1мм | | | М | | 10 | |
| | | | Трубы из вспененного каучука толщ 6мм диам 6мм | | | М | | 10 | |
| | | | Трубы из вспененного каучука толщ 6мм диам 10мм | | | М | | 10 | |
| | | | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования диам 16мм | | | М | | 10 | |
| 4 | Кондиционер 12 - Samsung AG 12 TS BN инв № 1092076474 столовая | | Отсоединение от системы кондиционирования внутреннего блока | | | шт | | 1 | S-10,2м2 |
| | | | Демонтаж внутреннего блока | | | шт | | 1 | |
| | | | Монтаж внутреннего и наружного блока (типа | | | шт | | 1 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------|--|---|--|
| | | | Samsung AG 12 TS BN мощность 2,2) | или TOSOT серия Natal | | | |
| | | | Монтаж кабель - канала 40x40 | | | | |
| | | | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах разм 6x1мм | М | | 5 | |
| | | | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах разм 10x1мм | М | | 5 | |
| | | | Трубы из вспененного каучука толщ 6мм диам 6мм | М | | 5 | |
| | | | Трубы из вспененного каучука толщ 6мм диам 10мм | М | | 5 | |
| | | | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования диам 16мм | М | | 5 | |
| | | | | | | | |

Руковод.произв.группы УКСиР

Заведующая хозяйством

Саранцева И.В.

Аитова И.Н.