

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УКСир

В. С. Чаглашкин

20.06

Номер документа	Дата составления
-----------------	------------------

ИНВ. №388

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ №СКС-2018-П-3-340

Кап ремонт системы отопления помещения столовой в административном здании Управления

Работы в существующей фассе

№ п/п	Виды конструкт. Элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед.измер.	Объем	Примечание
	Система отопления из стальных труб, чугун. радиаторов	Сквозная коррозия	Демонтажные работы			
			Разборка стального трубопровода отопления Д-25мм, Д-32мм	м	200	
			Демонтаж радиаторов (0,5т)	шт	10	
			Погрузка и вывоз мусор на 20км	т	0,5	
			Сантехнические работы			
			Пробивка отверстий в кирпичных стенах разм 100х100мм толщ 250мм	шт	14	
			Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб Д-32мм тощ стенки 3,5мм	м	40	
			Прокладка трубопровода отопления из полипропиленовых армированных труб Д-32мм	м	60	
			Прокладка трубопровода отопления из полипропиленовых армированных труб Д- 25мм	м	100	
			Материалы: - Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской с наружным диаметром 32мм	м	40	

		- трубы полипропиленовые армированные D-32мм - трубы полипропиленовые армированные D-25мм - - кронштейны с хомутами для крепления труб 32мм - кронштейны с хомутами для крепления труб 25мм - комбинированная муфта 25/3/4" - муфта полипропиленовая 32мм - муфта полипропиленовая 25мм - отводы 90 град. полипропиленовые 32мм - отводы 90 град. полипропиленовые 25мм - отводы 135 град. полипропиленовые 32мм - отводы 135 град. полипропиленовые 25мм	М М шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт	60 100 20 40 42 20 40 40 90 20 40	
		Установка радиаторов отопления чугунных окрашенных 7 секционных	шт	10	
		Установка радиаторов отопления чугунных окрашенных 20 секционных (дополнительные)	шт	3	
		Материалы: - Краны шаровые D-20мм - клапаны радиаторные условным диаметром 20мм - пробки радиаторные глухие - пробки радиаторные проходные 3/4" - краны Маевского D-20мм - кронштейны для подвески радиаторов отопления - дюбели с саморезами для кронштейнов	шт шт шт шт шт шт шт шт	21 21 21 63 21 78 300	
		Гидравлические испытания смонтированной системы отопления	М	200	
		Очистка поверхности щетками металлических труб	М2	2	
		Огрунтовка металлических труб	М2	2	
		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	М2	2	

Зав. Хоз.

И. Н. Антова

И. Н. Антова

Рук. пр.гр. ОКР

И. В. Саранцева

И. В. Саранцева