

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ *N 15-ABK*

на приобретение: насоса центробежного 1Д1250-63

1. Назначение: для перекачивания питьевой воды.

2. Основные параметры:

- 1 - первая модернизация,
- Д - двухстороннего входа,
- 1250 - подача, м³/ч,
- 63 - напор, м.

3. Основные технические характеристики:

- двигатель
- N - 315 кВт
- 1500 об/мин
- Q - 1250 м³
- H - 63 м
- V - 6 кВ
- Масса агрегата - 800 кг.

4. Индивидуальные особенности: ГОСТ 15150-69, правое вращение

Насос должен быть укомплектован ответными фланцами с комплектом крепежей.

Начальник ПТО



М.В. Пищик

Главный инженер филиала



Е.Б. Перепелкин

Исполнил:

Инженер-механик водозабора «Северный»



В.А.Шумейко