


Заказчик:	АО «ВОЭК»	Группа материалов:	СБ
№ опросного листа:	114	Код МТР в ЕНС РКС:	СБ0003

Наименование МТР: указатель напряжения двух полюсной 220-380В.

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	указатель напряжения двух полюсной 220-380В		 <p>Указатель низкого напряжения ПИН-50-1000 ЭНЗА предназначены для определения наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока, от 50 до 1000 В при температуре воздуха от -45°C до +45°C</p> <p>Основные характеристики: Габаритные размеры корпуса, мм, не более 25x165 Длина соединит. провода, мм, не менее 1000 Масса, кг, не более 0,08</p> <p>Конструктивные особенности: состоит из двух корпусов, выполненных из изолирующего материала, соединенных между собой гибким изолированным проводом. Состоит из газоразрядной индикаторной лампы, которую шунтирует резистор, добавочного резистора и контактов — наконечников. Шунтирование резистором индикаторной лампы делает индикатор нечувствительным к наводкам напряжения.</p>
2	ПАРАМЕТРЫ УПАКОВАННОГО ТОВАРА		
2.1			Вес, кг: 0,1

ФИО ответственного:	Гамаюнов В.Н.
Должность:	Руководитель сл.ОТ
Телефон / Факс:	4922 472212
Главный инженер:	Лылов А.С.
Подпись:	