

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ РКСМ-293-РЗ-1

Наименование Приглашения	РКСМ-293
Наименование участника	Не применимо
Реквизиты запроса (Дата, номер)	16/05/16
Входящий номер Организатора закупки ¹	РКСМ-293-РЗ1

<p>Формулировка вопроса участника²:</p> <p>1) По поз. 28, прошу указать мощность двигателя к насосу?</p> <p>2) поз №43, НД2,5 1600/16 –</p> <p>1. материал проточной части? по материалу проточной части (типовое исполнение): Д – из хромистых сталей типа 20Х13 ГОСТ5632; Е – из хромоникелемолибденовых сталей типа 10Х17Н13М2Т ГОСТ5632; И – из хромоникелемолибденовых сталей типа 06ХН28МДТ ГОСТ 5632; К – из хромоникелевых сталей типа 12Х18Н9Т ГОСТ5632; Н – из никелевых сплавов типа Н70МФВ ГОСТ5632; Т – из титановых сплавов типа ВТ1-0 ГОСТ19807;</p> <p>2. устройство обогрева (охлаждения) проточной части?: - 1 – без устройства; - 2 – с устройством;</p> <p>3. устройство фонаря ?: - 3 – без устройства фонаря; - 4 – с устройством фонаря; - 5 – с устройством фонаря, верхней заглушкой и нижним штуцером отвода утечек;</p> <p>4. исполнение агрегата по взрывозащите?: - А – агрегат общепромышленного исполнения; - В – агрегат взрывозащищённого исполнения;</p> <p>3) Поз. №45 Х80-50-200</p> <p>1. материал проточной части (Д, К, Т, Е)? 2. Уплотнение (С, -5, -55). ? 3. Марка двигателя или хотя бы мощность и общепром или ВЗР?</p> <p>4) Поз №46 СМ200-150-500/4</p> <p>1. Марка Двигателя?</p>
<p>Ответ Организатора:</p> <p>1) Мощность электродвигателя 11 кВт</p> <p>2) позиция №43</p> <p>1) К 2) 2 3) 3 4) А</p> <p>3) позиция №45. Материал проточной части - К. Уплотнение - СД. Двигатель 11/3000, мощность 11кВт, в общепромышленном исполнении.</p> <p>4) позиция №46. Марка эл. двигателя АИР 315 М 4 на насос СМ 200-150-500\4</p>

¹ Проставляется Организатором закупки при получении запроса в соответствии с действующими у него правилами делопроизводства.

² При формулировании вопроса необходимо указывать пункт (подпункт) конкурсной документации в связи с которым задается вопрос.

(подпись)

Заместитель руководителя департамента закупок
Злотников К.Э.