

ООО "САТОН ЭНЕРГО"

Объект: ПНС-124

Адрес: г. Самара, ул. Демократическая 20А

Рабочая
документация

203.10.15 – АК

Реконструкция ПНС-124
Комплексная автоматизация

Главный инженер проекта

А.Ф. Макаренко

Тольятти 2015 год

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АК

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ПУЭ 7 изд.	Правила устройства электроустановок. Издание 7	
ГОСТ 21.101-2009	Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ Р53315-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	
СНиП 21-01-97*	Пожарная безопасность зданий и сооружений	
СНиП 3.05.06-85	Электротехнические устройства	
АГО-93	Защитное заземление и зануление электрооборудования.	
И 1.06-08	Инструкция по монтажу вспомогательных цепей.	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
203.10.15 – АК СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
203.10.15 – АК КЖ	Кабельный журнал.	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	Схема внешних соединений	
4	План расположения оборудования и проводов	

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических и санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих на территории Российской Федерации норм, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Общие указания.

Данный комплект рабочей документации выполнен на основании технического задания на проектирование и отчета по обследованию.

Проектом предусматривается контроль:

затопления пространства потерны;
присутствия людей в помещении ПНС;
контроль температуры в помещении ПНС;
давления в системе водоснабжения;
расхода воды на вводах;
наличия напряжения на вводах АВР;
потребляемой электрической энергии.

управление:

насосами Н1...Н5;

Контроль затопления ПНС осуществляется при помощи датчика затопления (позLS). Для обеспечения охранной безопасности на входе в помещение ПНС предусматривается датчик движения (позBGL). Предусматривается датчик температуры внутреннего воздуха (позTE). Расход воды контролируется при помощи датчиков расхода (позFE) по интерфейсу RS-485. Управление насосами осуществляется в ручном, автоматическом и дистанционном режимах: в ручном режиме управление и регулирование производительности осуществляется со шкафа управления ШУН, в автоматическом режиме от задающих датчиков давления (позPE), в дистанционном режиме – оператором при помощи GSM связи. Контроль потребляемой электрической энергии осуществляется при помощи существующих электросчетчиков (позWh), опрос счетчиков осуществляется по интерфейсу RS-485.

Кабели проложить по стенам в гибких гофрированных трубах

Все доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановок, сторонние проводящие части, нормально не находящиеся под напряжением, заземляются нулевой защитной жилой кабеля и стальной полосой путем соединения с существующим контуром заземления здания в соответствии с ПУЭ, гл.1.7, п.1.7.76 (7-е издание) и СНиП 3.05.06-85г.

При выполнении работ по монтажу, наладке и эксплуатации устройств, кабелей и эл. оборудования руководствоваться требованиями ПУЭ и других нормативных документов.

Мероприятия по технике безопасности предусмотрены в проекте в объеме "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и ПУЭ.

						203.10.15-АК			
						ПНС-124. г.Самара, ул. Демократическая 20А			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Реконструкция ПНС-124. Комплексная автоматизация.	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Макаренко					Р	1	
Проверил		Удинеева							
Выполнил		Лагойда							
						Общие данные (начало)	ООО "САТОН ЭНЕРГО"		

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Перечень основных контролируемых параметров


Таблица 1 – Контролируемые параметры

Наименование контролируемых параметров	Кол-во каналов
Охранная сигнализация	1
Контроль температуры	1
Контроль затопления	1
Контроль давления в точке входа 1	1
Контроль давления в точке входа 2	1
Контроль давления в диктующей точке	1
Контроль давления в точке выхода 1	1
Контроль давления в точке выхода 2	1
Контроль потребления электроэнергии на вводе 1 ВРУ	1
Контроль потребления электроэнергии на вводе 2 ВРУ	1
Наличие напряжения на вводах АВР	2
Контроль потребления воды на вводе 1	1
Контроль потребления воды на вводе 2	1
Насос №1	1
Насос №2	1
Насос №3	1
Насос №4	1
Насос №5	1
Котел №1	1
Котел №2	1

Автоматизированная система управления относится к 1-ой категории технической сложности, с количеством каналов 21 единица.

Взам. инв. N									
	203.10.15–АК								
Подпись и дата	ПНС–124. г.Самара, ул. Демократическая 20А								
	Изм.	Кол. уч.	Лист № док.	Подпись	Дата				
Инв. N подл.	ПП		Макаренко			Реконструкция ПНС–124. Комплексная автоматизация.	Стадия	Лист	Листов
	Проверил		Удинеева				Р	2	
	Выполнил		Лагойда			Общие данные (окончание)	ООО "САТОН ЭНЕРГО"		

Назначение цепи	Охранная сигнализация	Контроль температуры	Контроль затопления	Контроль давления в точке ввода 1.	Контроль давления в точке ввода 2.	Контроль давления в диктующей точке.	Контроль давления в точке ввода 1.	Контроль давления в точке ввода 2.	Контроль потребления электроэнергии на вводе 1 ВРУ.	Контроль потребления электроэнергии на вводе 2 ВРУ.	Наличие напряжения на вводах АВР	Контроль потребления воды на вводе 1	Контроль потребления воды на вводе 2
-----------------	-----------------------	----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---	---	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------




Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

203.10.15-АК					
ПНС-124. г. Самара, ул. Демократическая 20А					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
				Макаренко	
				Удинеева	
				Лагойда	
Реконструкция ПНС-124. Комплексная автоматизация.				Стадия	Лист
				Р	3
Схема внешних соединений				ООО "САТОН ЭНЕРГО"	

План на отм. 0.000

М 1:50



Примечание :

1. ВРУ –АВР установить взамен существующего.
2. Силовые кабели проложить отдельно от контрольных на расстоянии не менее 0,5 м
3. После окончания работ произвести демонтаж существующих шкафов ШУН, ША, ШР и кабелей.
4. Шкаф ВРУ –АВР присоединить к полосе заземления при помощи шлейфа заземления.
5. Кабели проложить по стенам в гибких гофрированных трубах. Трубы крепить к стенам при помощи держателей с защелкой и дюбелем. Шаг крепления 0,5 м.

						203.10.15–АК				
						ПНС–124. г.Самара, ул. Демократическая 20А				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Реконструкция ПНС–124. Комплексная автоматизация.		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Макаренко				Реконструкция ПНС–124. Комплексная автоматизация.		Р	4	
Проверил		Удинеева				План расположения оборудования и проводов		ООО "САТОН ЭНЕРГО"		
Выполнил		Лагойда								

Формат А4х3

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Обозна- чение	ТРАССА		ПРОХОДЫ ЧЕРЕЗ				КАБЕЛЬ					
	НАЧАЛО	КОНЕЦ	Трубы		Металлорукава		ПО ПРОЕКТУ			ПРОЛОЖЕНО		
			обозна- чение	длина, м	обозна- чение	длина, м	марка, напря- жение	колич., число жил и сечение	длина, м	марка, напря- жение	колич., число жил и сечение	длина, м
к10	ШАУ	счетчик электроэнергии №2	Тг-20	2x8			ШВВП	2x2x0,75	2x8			
к11	ШАУ	АВР	Тг-20	2x6			ШВВП	2x2x0,75	2x6			
к12	ШАУ	водомерный счетчик №1	Тг-20	2x21			ШВВП	2x2x0,75	2x21			
к13	ШАУ	водомерный счетчик №2	Тг-20	2x42			ШВВП	2x2x0,75	2x42			

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

203.10.15 – АК. КЖ

Лист

2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Промышленное оборудование</u>							
	Датчик движения, ИК, 220В	ДД 008		"IEK"	шт	1		
	Термометр сопротивления, Pt-1000, 2-х проводной	ДТС3005-Pt1000.B2		"ОВЕН"	шт	1		
	Преобразователь давления, 4-20мА, погрешность 0,5%, верхний предел 1МПа	ПДТВХ-1-02		"Тепловодохран"	шт	5		
	Датчик уровня жидкости, 0,6А/240VAC	RSF54Y100RC		"Crydom"	шт	1		
	<u>Кабельные изделия</u>							
	Шнур с медными жилами в ПВХ-изоляции, сечением 2х0,75 мм ²	ШВВП			м	213		
	Кабель монтажный, сечением 2х0,75 мм ²	МКЭШ			м	113		
	<u>Электромонтажные изделия</u>							
	Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой (серая)	код ДКС 91920		"ДКС"	м	326		
	Держатель с защелкой Ø20 мм	код ДКС 51020		"ДКС"	шт	652		
	<u>Монтажные изделия</u>							
	Тройник равный, внутр. резьба 1/2"			"Valtec"	шт	5		
	Нипель Н-Г1/2 (Н)-М20х1,5 (Н)				шт	5		
	Штуцер переходной М20х1,5(внутр.)/Г1/2"(внеш.)				шт	10		

						203.10.15-АК.СО			
						ПНС-124. г.Самара, ул. Демократическая 20А			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
ГИП		Макаренко				Реконструкция ПНС-124. Комплексная автоматизация.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Удинеева					Р	1	1
Выполнил		Лагойда					ООО "САТОН ЭНЕРГО"		