

ООО "САТОН ЭНЕРГО"

Объект: ПНС-83

Адрес: г. Самара, ул. Вилоновская 1

Рабочая
документация

179.10.15 — ЭМ

Реконструкция ПНС-83

Силовое электрооборудование

Главный инженер проекта

А.Ф. Макаренко

Тольятти 2015 год

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
<u>Ссылочные документы</u>		
ПУЭ 7 изд.	Правила устройства электроустановок Издание 7	
ГОСТ 21.101-2009	Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ Р 53315-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	
СНиП 21-01-97*	Пожарная безопасность зданий и сооружений	
ГОСТ Р 50571.5.52-2011	Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки	
СНиП 3.05.06-85	Электротехнические устройства	
<u>Прилагаемые документы</u>		
179.10.15-ЭМ.С0	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	Листов 2
179.10.15-ЭМ.КЖ	Кабельный журнал.	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭМ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	ABP. Схема однолинейная принципиальная.	
3	ШР. Схема однолинейная принципиальная.	
4	Подключение силового электрооборудования. План ПНС.	

Общие данные

Данный комплект рабочей документации выполнен на основании технического задания на проектирование и отчета по обследованию.

Категория электроснабжения	- I категория;
Номинальная мощность электроприемников	- 41,8кВт
Расчетный ток	- 79,9А

Проектом предусматривается:
установка АВР, ШУН и ШР в электрощитовой;
подключение насосов расположенных в помещении насосной на отм. 0,000 м (Н1..Н3);
подключение электронагревателя;
подключение розеточных сетей.

Питающие и распределительные сети выполняются кабелями типа ВВГнг. Кабели проложить по стенам в гибких гофрированных трубах, подвод кабелей к насосам выполнить в металлической рукоаве.

Все доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановок, кроме проводящих частей, нормально не находящиеся под напряжением, заземляются нулевой защитной жилой кабеля и стальной полосой путем соединения с контуром заземления здания в соответствии с ПУЭ, гл.1.7, п.1.7.76 (7-е издание) и СНиП 3.05.06-85г.

При выполнении работ по монтажу, наладке и эксплуатации устройств, кабелей и эл. оборудования руководствоваться требованиями ПУЭ и других нормативных документов.


Мероприятия по технике безопасности предусмотрены в проекте в объеме "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и ПУЭ.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических и санитарно-гигиенических противопожарных и других действующих на территории Российской Федерации норм, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Данные питающей сети										
Тип распределительного устройства	Автомат на вводе	Ном. ток, А расцепителя								
			Тип	Ном. ток, А расцепителя						
Марка и сечение провода или кабеля, длина участка сети										
Обозначение										
Тип	ШР	ШУН	Н1 (суш)	Н2 (суш)	Н3 (суш)	Котел1 (суш)				
Количество, шт	1	1	1	1	1	1				
Напряжение, В	~380В	~380В	~380В	~380В	~380В	~220В				
Ном. мощность, кВт Расч. мощность, кВт	3,3	38,5	7,5	7,5	7,5	6				
Расчетный ток, А	9,7	70,2	14,3	14,3	14,3	27,27				
Назначение электроприемника.	Распределительный шкаф	Шкаф управления насосами	Насос	Насос	Насос	Электрический котел				

Коммерческий учет электроэнергии осуществляется в существующих шкафах учета ШУч1 и ШУч2.


						179.10.15-ЭМ		
						ПНС-83. г. Самара, ул. Вилоновская 1		
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			
ГИП		Макаренко						
Проверил		Удинеева						
Выполнил		Лагойда						
Реконструкция ПНС-83. Силовое электрооборудование.						Стадия	Лист	Листов
ABP. Схема однолинейная принципиальная.						P	2	
000 "САТОН ЭНЕРГО"								



Примечание:

1. Значения коэффициента спроса K_C согласно СП 31-110-2003:
 - $K_C = 1,0$, $\cos\phi=0,8$ – для электроприводов;
 - $K_C = 1,0$, $\cos\phi=1,0$ – для систем автоматизации и нагревательного элемента;
 - $K_C = 1,0$, $\cos\phi=0,92$ – для освещения люминесцентными лампами.
 2. * – нагрузка от ЯПП – ремонтная, в расчете нагрузок не учитывается.
 3. Нагрузка от ремонтного освещения и ремонтной розеточной сети в общей расчетной нагрузке не учитывается.

План на отм. 0.000



Примечание:

1. АВР установить взамен существующего.
2. Силовые кабели проложить отдельно от контрольных на расстоянии не менее 0.5м
3. После окончания работ произвести демонтаж существующих шкафов и кабелей.
4. Шкаф АВР присоединить к полосе заземления при помощи шлейфа заземления.
5. Кабели проложить по стенам в гибких гофрированных трубах

Трубы крепить к стенам при помощи держателей с защелкой и дюбелем. Шаг крепления 0,5м.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						179.10.15-ЭМ
ПНС-83. г. Самара, ул. Вилоновская 1						
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
ГИП		Макаренко				
Проверил		Удинеева				
Выполнил		Лагойда				
Реконструкция ПНС-83. Силовое электрооборудование.						Стадия
						Лист
						Листов
						P
Подключение силового электрооборудования. План ПНС.						000 "САТОН ЭНЕРГО"

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Обозна- чение	ТРАССА		ПРОХОДЫ ЧЕРЕЗ				КАБЕЛЬ					
	НАЧАЛО	КОНЕЦ	Трубы		Металлорукава		по проекту		проложено			
			обозна- чение	длина, м	обозна- чение	длина, м	марка, напря- жение	колич., число жил и сечение	длина, м	марка, напря- жение	колич., число жил и сечение	длина, м
н1.1/1.2	ШУЧ	ABP	Tг-40	8/8			ВВГнг	4x35	8/8			
н2.1	ABP	ШР	Tг-20	8			ВВГнг	4x4	8			
н2.2	ABP	ШУН	Tг-40	6			ВВГнг	4x35	6			
н3.1	ШАУ	M-H1	Tг-20	15	МР-32	3	ВВГнг	4x6	18			
н3.2	ШАУ	M-H2	Tг-20	16	МР-32	3	ВВГнг	4x6	19			
н3.3	ШАУ	M-H3	Tг-20	18	МР-32	3	ВВГнг	4x6	21			
н3.4	ШАУ	ТЭН №1	Tг-20	26			ВВГнг	4x4	26			
н4.1	ШР	P1	Tг-20	6			ВВГнг	3x2,5	6			
н4.2	ШР	ЯПП	Tг-20	4			ВВГнг	3x2,5	4			

							179.10.15-ЭМ.КЖ				
							ПНС-83. г. Самара, ул. Вилоновская 1				
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		Реконструкция ПНС-83. Силовое электрооборудование.				
ГИП		Макаренко				Стадия				Лист	Листов
Проверил		Удинеева				P				1	
Выполнил		Лагойда				Кабельный журнал					
									000 "САТОН ЭНЕРГО"		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Кабельные изделия</u>								
<i>Кабель с медными жилами в цветной ПВХ-изоляции "нг" сечением:</i>								
	-4x35 мм^2	ГОСТ 53769-2010			м	22		
	-4x6 мм^2	ГОСТ 53769-2010			м	58		
	-4x4 мм^2				м	34		
	-3x2,5 мм^2				м	10		
<u>Электромонтажные изделия</u>								
<i>Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой (серая)</i>								
		код DKC 91920		"DKC"	м	93		
<i>Держатель с защелкой Ø20 мм</i>								
		код DKC 51020		"DKC"	шт	186		
<i>Труба гофрированная ПВХ 40 мм с протяжкой (серая)</i>								
		код DKC 91920		"DKC"	м	22		
<i>Держатель с защелкой Ø40 мм</i>								
		код DKC 51020		"DKC"	шт	44		
<i>Металорука́в</i>								
		MP-32			м	9		
<u>Демонтажные работы</u>								
<i>Шкаф силовой (ШС) 1800x600x450</i>								
					шт	1		
<i>Щит автоматики (ША) 1800x600x450</i>								
					шт	1		
<i>Шкаф силового управления (ШСУ) 500x350x250</i>								
					шт	1		
<i>Шкаф управления (ШУ) 500x500x200</i>								
					шт	1		
<i>Шкаф АВР 700x500x350</i>								
					шт	1		
<i>Светильник</i>								
					шт	20		
<i>Выключатель</i>								
					шт	1		
<i>Розетка</i>								
					шт	1		
<i>Кабель</i>								