

ООО "САТОН ЭНЕРГО"

Объект: ПНС-82

Адрес: г. Самара, ул. Молодогвардейская 213

Рабочая
документация

186.10.15 — ЭМ

Реконструкция ПНС-82

Силовое электрооборудование

Главный инженер проекта

А.Ф. Макаренко

Тольятти 2015 год

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
<u>Ссылочные документы</u>		
ПУЭ 7 изд.	Правила устройства электроустановок Издание 7	
ГОСТ 21.101-2009	Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ Р 53315-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	
СНиП 21-01-97*	Пожарная безопасность зданий и сооружений	
ГОСТ Р 50571.5.52-2011	Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки	
СНиП 3.05.06-85	Электротехнические устройства	
<u>Прилагаемые документы</u>		
186.10.15-ЭМ.С0	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	Листов 2
186.10.15-ЭМ.КЖ	Кабельный журнал.	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭМ

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
		3 АВР. Схема однолинейная принципиальная.
		4 ШР. Схема однолинейная принципиальная.
		5 Подключение силового электрооборудования. План ПНС.
		6 Заземление и уравнивание потенциалов. План ПНС.

Общие данные

Данный комплект рабочей документации выполнен на основании технического задания на проектирование и отчета по обследованию.

Категория электроснабжения

– 1 категория;

Номинальная мощность электроприемников

- 55,62 kBm

Расчетный ток

- 100,7A

Проектом предусматривается

установка АВР, ШУН и ШР в электрощитовой;

подключение насосов расположенных в помещении насосной на отм. 0,000м (Н1...Н3);
подключение розеточных сетей.

Питающие и распределительные сети выполняются кабелями типа ВВГнг. Кабели проложить по стенам в гибких гофрированных трубах, подвод кабелей к насосам выполнить в металлическом рукаве.

Все доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановок, противоположные проводящим частям, нормально не находящимся под напряжением, заземляются нулевой защитной жилой кабеля и стальной полосой путем соединения с контуром заземления здания в соответствии с ПУЭ, гл.1.7, п.1.7.76 (7-е издание) и СНиП 3.05.06-85г.

При выполнении работ по монтажу, наладке и эксплуатации устройств, кабелей и эл. оборудования руководствоваться требованиями ПУЭ и других нормативных документов.

Мероприятия по технике безопасности предусмотрены в проекте в объеме "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и ПУЭ.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических и санитарно-гигиенических противопожарных и других действующих на территории Российской Федерации норм, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Заземление и зануление

Согласно ГОСТ Р 50571.2-94 проектом предусматривается система заземления *TN-C-S* с разделением нулевого рабочего (*N*) и нулевого защитного (*PE*) проводников. Разделение выполняется во вводном распределительном устройстве *ВРУ-АВР*. *N* и *PE* проводники от *ВРУ-АВР* до питающей подстанции совмещены в одном проводе (существующие вводы электроснабжения).

Проектом предусматривается устройство главной заземляющей системы уравнивания потенциалов путем объединения на вводе следующих проводящих частей:

- *PEN*-проводник питающих линий;
- заземляющее устройство электроустановки;
- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы водопровода, отопления, канализации и т.д.);
- металлические части каркаса здания;
- металлические оболочки питающих и телекоммуникационных кабелей.

Присоединение корпусов электрооборудования выполнить проводом *Лув 1х16кв.мм*, присоединение сторонних проводящих частей к полосе уравнивания потенциалов выполнить проводом *Лув 1х6кв.мм* или стальной полосой *4x25мм*. Соединения выполнить под болт *M6*. Полосу заземления в местах соединений зачистить до металлического блеска.

Заземление брони питающих кабелей, входящих в здание, выполнить медным проводом *Лув 1х16кв.мм*, присоединив его к контуру внутреннего заземления здания.

Все контуры уравнивания потенциалов помещений соединить между собой и с главной заземляющей шиной (*ГЗШ*) медным проводом *Лув 1х16кв.мм*.

ГЗШ соединить со стальной полосой наружного контура заземления. Проход ст. полосы через фундаментную стену выполнить в стальной трубе. После прокладки полосы через отрезок трубы уплотнить технической замазкой.

Для проведения измерений сопротивления растекания заземляющего устройства должно быть предусмотрено разборное соединение заземляющего проводника, подключаемого к заземляющему устройству.

Контур наружного заземления выполнить электродами из стального уголка *50х50х5мм* длиной *3м*, заглубленными в землю на отм. *-0,5м* и соединенными стальной полосой *5х40мм* сваркой. Места сварки в земле покрыть мастикой, гудроном или битумным лаком.

Полосу заземления проложить в траншее на глубине *~0,7м* от поверхности земли на расстоянии *~1м* от фундамента здания. Траншую засыпать чистой землей без строительного мусора и тщательно утрамбовать. Поверх полосы заземления положить сигнальную ленту. Монтажные работы по прокладке стальной полосы в земле производить в присутствии владельцев наземных и подземных коммуникаций.

Все контактные соединения в системах заземления и уравнивания потенциалов должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434 к контактным соединениям класса 2.

Все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части, normally не находящиеся под напряжением, зануляются нулевой защитной жилой кабеля или провода с глухозаземленной нейтралью трансформатора в соответствии с ПУЭ, гл.1.7, п.1.7.76 (7-е издание) и СНиП 3.05.06-85г.

Организация эксплуатации электроустановок

При эксплуатации проектируемого объекта потребитель должен обеспечивать исправность своих электроустановок. Потребителю не разрешается подключать дополнительные нагрузки сверх разрешенных, а также увеличивать значение токов автоматических выключателей определенных проектом.

Не разрешается вносить изменения в электрические схемы и осуществлять замену аппаратов защиты на другие с завышенными номинальными токами.

Все электрооборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТа.

В зависимости от категории помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током должен применяться инструмент соответствующего класса защиты от поражения людей людей электрическим током.

Для обеспечения техники безопасности при эксплуатации электроустановок к обслуживанию допускается специально обученный персонал в соответствии с ПТБ и ПТЭ.

Охрана окружающей среды

Во время производства электромонтажных работ не допускается утилизация отходов производства в контейнеры, не предназначенные для данного типа отходов, с целью недопустимости попадания указанных отходов на территорию, не предназначенные для их хранения.

В процессе эксплуатации проектируемого объекта образуются следующие виды отходов:

- 1 класс опасности (ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубы);
- 4 класс опасности (мусор от бытовых помещений).


Отходы 1-го класса опасности хранятся в специально отведенном месте и по мере накопления направляются на демеркуризацию по договору с организацией, имеющей лицензию на данную деятельность.

Отходы 4-го класса опасности собираются в металлическом контейнере и вывозятся на полигон отходов.

						186.10.15 – ЭМ
						ПНС-82. г. Самара, ул. Молодогвардейская 213
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
ГИП		Макаренко				
Проверил		Удинеева				
Выполнил		Павлов				
						Реконструкция ПНС-82. Силовое электрооборудование.
						Стадия
						Лист
						Листов
						P
						2
						Общие данные (окончание)
						000 "САТОН ЭНЕРГО"

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Данные питающей сети						
Тип распределительного устройства	Автомат на вводе	Ном. ток, А расцепителя				
Обозначение	Type	ШР	ШУН	Н1 (суш)	Н2 (суш)	Н3 (суш)
Количество, шт	1	1	1	1	1	1
Напряжение, В	~380В	~380В	~380В	~380В	~380В	~380В
Ном. мощность, кВт Расч. мощность, кВт	0,62	55	15	15	15	
Расчетный ток, А	1,2	76,1	28,5	28,5	28,5	
Назначение электроприемника.	Распределительный шкаф	Шкаф управления насосами	Насос	Насос	Насос	





Коммерческий учет электроэнергии осуществляется в существующих шкафах учета ШУЧ1 и ШУЧ2.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	186.10.15-ЭМ		
ГИП	Макаренко							
Проверил	Удинеева							
Выполнил	Павлов							
Реконструкция ПНС-82. Силовое электрооборудование.						Стадия	Лист	Листов
						P	3	
ABP. Схема однолинейная принципиальная.						000 "САТОН ЭНЕРГО"		

Примечание:

1. Значения коэффициента спроса K_C согласно СП 31-110-2003:
 - $K_C = 1,0$, $\cos\phi=0,8$ – для электроприводов;
 - $K_C = 1,0$, $\cos\phi=1,0$ – для систем автоматизации и нагревательного элемента;
 - $K_C = 1,0$, $\cos\phi=0,92$ – для освещения люминесцентными лампами.
 2. * – нагрузка от ЯПП – ремонтная, в расчете нагрузок не учитывается.
 3. Нагрузка от ремонтного освещения и ремонтной розеточной сети в общей расчетной нагрузке не учитывается.





Примечание:


1. АВР установить взамен существующего.
 2. Силовые кабели проложить отдельно от контрольных на расстоянии не менее 0.5м.
 3. После окончания работ произвести демонтаж существующих шкафов и кабелей.
 4. Шкаф АВР присоединить к полосе заземления при помощи шлейфа заземления.
 5. Кабели проложить по стенам в гибких гофрированных трубах

Трубы крепить к стенам при помощи держателей с защелкой и дюбелем. Шаг крепления 0,5 м.

Инф. № подл.	Подпись и дата	Взам. инф. №


186.10.15-ЭМ

ПНС-82. г. Самара, ул. Молодогвардейская 213




ность объемов строительных и монтажных рабо-

Позиция	Наименование элемента	Ед. изм.	Качество
Строительные работы			
1	Сборка горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях с бетонными конструкциями стен перфоратором, глубина 200 мм диаметром 80 мм	шт	1
2	Проходка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 65 мм (вальца)	м	1
3	Рытье траншеи вручную (шурфова)	м ³	2,45
4	Обратная засыпка траншеи мелко просеянной землей	м ³	0,55
5	Обратная засыпка земли в траншее	м ³	1,9
Монтажные работы			
1	Укладка стальной полосы 4x100 в траншее	м	8
2	Бытование щебня с т. электробор	шт/м	3/3,5
3	Укладка синтетической ленты ЛСЛ 150 мм в траншее	м	8



Уплотнение ввода ст. полосы в фундаментных стенах.



Инф. № подл.	Погибшись и дата	Взам. инф. №

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Обозна- чение	ТРАССА		ПРОХОДЫ ЧЕРЕЗ				КАБЕЛЬ					
	НАЧАЛО	КОНЕЦ	Трубы		Металлическая		по проекту			проложено		
			обозна- чение	длина, м	обозна- чение	длина, м	марка, напря- жение	колич., число жил и сечение	длина, м	марка, напря- жение	колич., число жил и сечение	длина, м
н1.1/н1.2	ШУЧ1/ШУЧ2	ABP	Tг-40	16/16			ВВГнг	4x35	16/16			
н2.2	ABP	ШУН	Tг-40	8			ВВГнг	4x35	8			
н2.1	ABP	ШР	Tг-20	12			ВВГнг	4x4	12			
н4.1	ШР	P1	Tг-20	4			ВВГнг	3x2,5	4			
н4.2	ШР	P2	Tг-20	12			ВВГнг	3x1,5	12			
н4.3	ШР	ЯТП	Tг-20	4			ВВГнг	3x2,5	4			
н3.1	ШУН	М-Н1	Tг-20	7	МР-32	3	ВВГнг	4x10	10			
н3.2	ШУН	М-Н2	Tг-20	7	МР-32	3	ВВГнг	4x10	10			
н3.3	ШУН	М-Н3	Tг-20	7	МР-32	3	ВВГнг	4x10	10			

							186.10.15-ЭМ.КЖ					
							ПНС-82. г. Самара, ул. Молодогвардейская 213					
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		Реконструкция ПНС-82. Силовое электрооборудование.			Стадия	Лист	Листов
ГИП		Макаренко				P				1		
Проверил		Удинеева										
Выполнил		Павлов										
							Кабельный журнал			ООО "САТОН ЭНЕРГО"		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Шкафы, щиты распределительные</u>								
ABP	Шкаф вводной с АВР 1000x650x285, настенного исполнения, на 120A, ~380B, IP54	заказная сборка		ООО 'САТОН ЭНЕРГО'	шт	1		
<u>ШУН</u>								
ШУН	Шкаф автоматического управления 1200x750x300, настенного исполнения, ~380B, IP54	заказная сборка		ООО 'САТОН ЭНЕРГО'	шт	1		
<u>ШР</u>								
	Шкаф распределительный, настенного исполнения, на ~380B, IP55, в составе:	заказная сборка		ООО 'САТОН ЭНЕРГО'	шт	1		
	Шкаф пластиковый, настенный, на 18 модулей, IP55	KMПн 2/18 IP55		"IEK"	шт	1		
	Автоматический выключатель ЗП, 32A ВА47-29 С	MVA 20-3-032-C		"IEK"	шт	1		
	Автоматический выключатель ЗП, 25A ВА47-29 С	MVA 20-3-025-C		"IEK"	шт	1		
	Автоматический выключатель 1П, 16A ВА47-29 С	MVA 20-1-016-C		"IEK"	шт	2		
	Автоматический выключатель 1П, 6A ВА47-29 С	MVA 20-1-006-C		"IEK"	шт	3		
	Шина с изолятором, 10 отв.	YNN10-812-10DP-K07		"IEK"	шт	1		
<u>Электроустановочные изделия</u>								
ЯП	Ящик с понижающим трансформатором ЯП-220/36/0.25 IP30 с автоматами УХЛ4	MTT12-036-0250		"IEK"	шт	1		
	ФОРС Розетка наружная с заземлением с крышкой IP54	PC620-3-ФСр		"IEK"	шт	2		
<u>Кабельные изделия</u>								
	Кабель с медными жилами в цветной ПВХ-изоляции "нг" сечением:	BVBгнг-660В						
	-4x35 мм ²	ГОСТ 53769-2010			м	40		
	-4x10 мм ²				м	30		
	-4x4 мм ²				м	12		
186.10.15-ЭМ.СО								
ПНС-82. г. Самара, ул. Молодогвардейская 213								
Инв.№	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
			ГИП	Макаренко				
			Проверил	Удинеева				
			Выполнил	Павлов				
			Реконструкция ПНС-82. Силовое электрооборудование.			Стадия	Лист	Листов
						P	1	2
			Спецификация оборудования, изделий и материалов			ООО "САТОН ЭНЕРГО"		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-3x2,5 мм ²			м	8		
		-3x1,5 мм ²			м	12		
		<u>Электромонтажные изделия</u>						
	Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой (серая)	код DKC 91920		"DKC"	м	53		
	Держатель с защелкой Ø20 мм	код DKC 51020		"DKC"	шт	106		
	Труба гофрированная ПВХ 40 мм с протяжкой (серая)	код DKC 91920		"DKC"	м	40		
	Держатель с защелкой Ø40 мм	код DKC 51020		"DKC"	шт	80		
	Металорукаф Ø32 мм				м	9		
	Лента сигнальная	ЛСЭ 150 мм			м	8		
		<u>Трубы защитные</u>						
	Труба стальная водогазопроводная	Tr.-65x4 ГОСТ 3262-75			м	1		гильза
		<u>Сталь прокатная</u>						
	Полоса стальная 4x25мм	ГОСТ103-76			м	35		для внутреннего контура заземления
	Полоса стальная 4x40мм	ГОСТ103-76			м	8		для наружного контура заземления
	Уголок стальной 50х50х5	ГОСТ8509-93			м	9		электропод
		<u>Демонтажные работы</u>						
	Шкаф управления насосами (ШУН) 1200x800x400				шт	1		
	Шкаф АВР 1600x1200x500				шт	1		
	Светильник				шт	9		
	Выключатель				шт	1		
	Розетка				шт	1		
	Кабель				м	100		
								Лист
								186.10.15-ЭМ.СО
				Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подпись Дата
								2