

ООО "САТОН ЭНЕРГО"

Объект: ПНС-63

Адрес: г. Самара, ул. Революционная 149

Рабочая
документация

194.10.15 — АК

Реконструкция ПНС-63

Комплексная автоматизация

Главный инженер проекта

А.Ф. Макаренко

Тольятти 2015 год

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АК

Обозначение	Наименование	Примечание
<u>Ссылочные документы</u>		
ПУЭ (7-е издание)	Правила устройства электроустановок	
ГОСТ 21.101-2009	Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ Р 53315-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	
СНиП 21-01-97*	Пожарная безопасность зданий и сооружений	
СНиП 3.05.06-85	Электротехнические устройства.	
A10-93	Защитное заземление и зануление электрооборудования	
И 1.06-08	Инструкция по монтажу вспомогательных цепей	
<u>Прилагаемые документы</u>		
194.10.15 – АК СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
194.10.15 – АК КЖ	Кабельный журнал	

Общие указания.

Данный комплект рабочей документации выполнен на основании технического задания на проектирование и отчета по обследованию.

Проектом предусматривается:
контроль:

затопления пространства в помещении ПНС;
присутствия людей в помещении ПНС;
контроль температуры в помещении ПНС;
давления в системе водоснабжения;
расхода воды на входе;
наличия напряжения на вводах АВР;
потребляемой электрической энергии.

управление:

насосами Н1...Н3;
электрокотлом;

Контроль затопления ПНС осуществляется при помощи датчика затопления (поз.LS). Для обеспечения охранной безопасности на входе в помещение ПНС предусматривается датчик движения (поз.BGL). Для управления электрокотлом предусматривается датчик температуры внутреннего воздуха (поз.TE). Расход воды контролируется при помощи датчиков расхода (поз.FE сущ.). Управление насосами осуществляется, в ручном, автоматическом и дистанционном режимах в ручном режиме управление и регулирование производительности осуществляется со шкафа управления ШУН (предусмотренного разделом ЭМ), в автоматическом режиме от защищенных датчиков давления (поз.PE), в дистанционном режиме – оператором при помощи GSM связи. Контроль потребляемой электрической энергии осуществляется при помощи существующих электросчетчиков (поз.Wh), опрос счетчиков осуществляется по интерфейсу RS-485.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	Схема внешних соединений	
4	План расположения оборудования и проводок	

Кабели проложить по стенам в гибких гофрированных трубах

Все доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановок, сторонние проводящие части, нормально не находящиеся под напряжением, заземляются нулевой защитной жилой кабеля и стальной полосой путем соединения с существующим контуром заземления здания в соответствии с ПУЭ, гл.1.7, п.1.7.76 (7-е издание) и СНиП 3.05.06-85г.

При выполнении работ по монтажу, наладке и эксплуатации устройств, кабелей и эл. оборудования руководствоваться требованиями ПУЭ и других нормативных документов.

Мероприятия по технике безопасности предусмотрены в проекте в объеме "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и ПУЭ

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических и санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих на территории Российской Федерации норм, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

						194.10.15–АК		
						ПНС-63. г. Самара, ул. Революционная 149		
Изв. № подл.	Подпись и дата	Взам. изв. №	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
			ГИП		Макаренко			
			Проверил		Удинеева			
			Выполнил		Лагойда			
Реконструкция ПНС-63. Комплексная автоматизация.						Стадия	Лист	Листов
						P	1	4
Общие данные						000 "САТОН ЭНЕРГО"		

Перечень основных контролируемых параметров


Таблица 1 – Контролируемые параметры

Наименование контролируемых параметров	Кол-во каналов
Охранная сигнализация	1
Контроль температуры	1
Контроль затопления	1
Контроль давления в точке входа	1
Контроль давления в диктующей точке	1
Контроль давления в точке выхода 1	1
Контроль давления в точке выхода 2	1
Контроль потребления электроэнергии на вводе 1 ВРУ	1
Контроль потребления электроэнергии на вводе 2 ВРУ	1
Наличие напряжения на вводах АВР	2
Контроль потребления воды на вводе 1	1
Насос №1	1
Насос №2	1
Котел №1	1
Котел №1	1


Автоматизированная система управления относится к 1-ой категории технической сложности, с количеством каналов 16 единиц.

						Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №
						Автоматизированная система управления относится к 1-ой категории технической сложности, с количеством каналов 16 единиц		
						194.10.15-АК		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ПНС-63. г. Самара, ул. Революционная 149		
ГИП		Макаренко				Реконструкция ПНС-63. Комплексная автоматизация.	Стадия	Лист
Проверил		Удинеева					P	2
Выполнил		Лагода						4
						Общие данные (окончание)		
						ООО "САТОН ЭНЕРГО"		

Инф. № подл.	Подпись и дата	Взам. инф. №



План на отм. 0.000



Примечание:

1. АВР установить взамен существующего.
2. Силовые кабели проложить отдельно от контрольных на расстоянии не менее 0.5 м
3. После окончания работ произвести демонтаж существующих шкафов и кабелей
4. Шкаф АВР присоединить к существующей полосе заземления при помощи шлейфа заземления.
5. Кабели проложить по стенам в гибких гофрированных трубах. Трубы крепить к стенам при помощи держателей с защелкой и дюбелем. Шаг крепления 0,5 м.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						194.10.15-АК
ПНС-63. г. Самара, ул. Революционная 149						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
ГИП		Макаренко				
Проверил		Удинеева				
Выполнил		Лагойда				
Реконструкция ПНС-63. Комплексная автоматизация.						Стадия
						Лист
						Листов
План расположения оборудования и проводок						000 "САТОН ЭНЕРГО"

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Обозна- чение	ТРАССА		ПРОХОДЫ ЧЕРЕЗ				КАБЕЛЬ				
	НАЧАЛО	КОНЕЦ	Трубы		Металлорукава		по проекту		проложено		
обозна- чение			обозна- чение	длина, м	обозна- чение	длина, м	марка, напря- жение	колич., число жил и сечение	длина, м	марка, напря- жение	колич., число жил и сечение
к1	ШАУ	датчик присутствия (ДП)	Тг-20	2х6			ШВВП	2х0,75	2х6		
к2	ШАУ	датчик температуры (ДТ)	Тг-20	6			МКЭШ	2х0,75	6		
к3	ШАУ	датчик затопления (ДЗ)	Тг-20	15			ШВВП	2х0,75	15		
к4	ШАУ	датчик Давления (ДД)	Тг-20	11			МКЭШ	2х0,75	11		
к5	ШАУ	датчик Давления (ДД)	Тг-20	11			МКЭШ	2х0,75	11		
к6	ШАУ	датчик Давления (ДД)	Тг-20	11			МКЭШ	2х0,75	11		
к7	ШАУ	датчик Давления (ДД)	Тг-20	11			МКЭШ	2х0,75	11		
к8	ШАУ	счетчик электроэнергии №1	Тг-20	2х6			ШВВП	2х2х0,75	2х6		
к9	ШАУ	счетчик электроэнергии №2	Тг-20	2х6			ШВВП	2х2х0,75	2х6		
к10	ШАУ	АВР	Тг-20	2х8			ШВВП	2х2х0,75	2х8		
к11	ШАУ	водомерный счетчик №1	Тг-20	2х21			ШВВП	2х2х0,75	2х21		

							194.10.15-АК КЖ				
							ПНС-63. г. Самара, ул. Революционная 149				
Изм.	Кол. уч	Лист	№	док	Подпись	Дата	Реконструкция ПНС-63. Комплексная автоматизация.				
ГИП		Макаренко				Стадия				Лист	Листов
Проверил		Удинеева				P				1	1
Выполнил		Лагойда									
						Кабельный журнал					
						ООО "САТОН ЭНЕРГО"					

