

ООО "САТОН ЭНЕРГО"

Объект: ПНС-82

Адрес: г. Самара, ул. Молодогвардейская 213

Рабочая
документация

186.10.15 – АК

Реконструкция ПНС-82
Комплексная автоматизация

Главный инженер проекта

А.Ф. Макаренко

Тольятти 2015 год

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АК

Обозначение	Наименование	Примечание
<u>Ссылочные документы</u>		
ПУЭ (7-е издание)	Правила устройства электроустановок	
ГОСТ 21.101-2009	Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ Р 53315-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	
СНиП 21-01-97*	Пожарная безопасность зданий и сооружений	
СНиП 3.05.06-85	Электротехнические устройства.	
A10-93	Защитное заземление и зануление электрооборудования	
И 1.06-08	Инструкция по монтажу вспомогательных цепей	
<u>Прилагаемые документы</u>		
186.10.15 – АК СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
186.10.15 – АК КЖ	Кабельный журнал	

Данный комплект рабочей документации выполнен на основании технического задания на проектирование и отчета по обследованию.

Проектом предусматривается:
контроль:

затопления пространства в помещении ПНС;
присутствия людей в помещении ПНС;
контроль температуры в помещении ПНС;
давления в системе водоснабжения;
расхода воды на входе;
наличия напряжения на входах АВР;
потребляемой электрической энергии.

управление:
насосами Н1 ... Н3;

Контроль затопления ПНС осуществляется при помощи датчика затопления (поз.LS). Для обеспечения охранной безопасности на входе в помещение ПНС предусматривается датчик движения (поз.BGL).

Предусматривается датчик температуры внутреннего воздуха (поз.TE) для контроля температуры в ПНС.

Расход воды контролируется при помощи датчиков расхода (поз.FE сущ.). Управление насосами

осуществляется, в ручном, автоматическом и дистанционном режимах в ручном режиме управление и

регулирование производительности осуществляется со шкафа управления ШУН (предусмотренного разделом ЭМ), в автоматическом режиме от защищенных датчиков давления (поз.PE), в дистанционном режиме – оператором при помощи GSM связи. Контроль потребляемой электрической энергии осуществляется при помощи существующих электросчетчиков (поз.Wh), опрос счетчиков осуществляется по интерфейсу RS-485.

Кабели проложить по стенам в гибких гофрированных трубах

Все доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановок сторонние проводящие части, нормально не находящиеся под напряжением, заземляются нулевой защитной жилой кабеля и стальной полосой путем соединения с существующим контуром заземления здания в соответствии с ПУЭ, гл.1.7, п.1.7.76 (7-е издание) и СНиП 3.05.06-85г.

При выполнении работ по монтажу, наладке и эксплуатации устройств, кабелей и эл. оборудования руководствоваться требованиями ПУЭ и других нормативных документов.

Мероприятия по технике безопасности предусмотрены в проекте в объеме "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и ПУЭ.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	Схема внешних соединений	
4	План расположения оборудования и проводок	

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических и санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих на территории Российской Федерации норм, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

							186.10.15–АК		
ПНС–82. г. Самара, ул. Молодогвардейская 213									
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
ГИП		Макаренко							
Проверил		Удинеева							
Выполнил		Павлов							
Общие данные							000 "САТОН ЭНЕРГО"		

Реконструкция ПНС–82.
Комплексная автоматизация.

Стадия Лист Листов
Р 1 4


Перечень основных контролируемых параметров

Таблица 1 – Контролируемые параметры

Наименование контролируемых параметров	Кол-во каналов
Охранная сигнализация	1
Контроль температуры	1
Контроль затопления	1
Контроль давления в точке входа	1
Контроль давления в диктующей точке	1
Контроль давления в точке выхода	1
Контроль потребления электроэнергии на вводе 1 ВРУ	1
Контроль потребления электроэнергии на вводе 2 ВРУ	1
Наличие напряжения на вводах АВР	2
Контроль потребления воды на вводе	1
Насос №1	1
Насос №2	1
Насос №3	1

Автоматизированная система управления относится к 1-ой категории технической сложности, с количеством каналов 14 единиц.

Инф. Н подл.	Подпись и дата	Взам. инф. N



186.10.15-AK

ПНС-82. г. Самара, ул. Молодогвардейская 213

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Обозна- чение	ТРАССА		ПРОХОДЫ ЧЕРЕЗ				КАБЕЛЬ					
	НАЧАЛО	КОНЕЦ	Трубы		Металлорукава		по проекту		проложено			
обозна- чение			обозна- чение	длина, м	обозна- чение	длина, м	марка, напря- жение	колич., число жил и сечение	длина, м	марка, напря- жение	колич., число жил и сечение	длина, м
к9	ШУН	ABP	Tг-20	2x6			ШВВП	2x0,75	2x6			
к7	ШУН	счетчик электроэнергии №1 (Wh1)	Tг-20	2x18			ШВВП	2x0,75	2x18			
к8	счетчик электроэнергии №1 (Wh1)	счетчик электроэнергии №2 (Wh2)	Tг-20	2x18			ШВВП	2x0,75	2x18			
к10	ШУН	водомерный счетчик №1 (FE1)	Tг-20	2x16			ШВВП	2x0,75	2x16			
к1	ШУН	датчик присутствия (BGL)	Tг-20	2x12			ШВВП	2x0,75	2x12			
к3	ШУН	датчик затопления (LS1)	Tг-20	25			ШВВП	2x0,75	25			
к2	ШУН	датчик температуры (TE1)	Tг-20	16			МКЭШ	2x0,75	16			
к4	ШУН	датчик Давления (PE1)	Tг-20	25			МКЭШ	2x0,75	25			
к5	ШУН	датчик Давления (PE2)	Tг-20	25			МКЭШ	2x0,75	25			
к6	ШУН	датчик Давления (PE3)	Tг-20	25			МКЭШ	2x0,75	25			

							186.10.15-АК КЖ		
							ПНС-82. г. Самара, ул. Молодогвардейская 213		
Изм.	Кол. уч	Лист	№	док	Подпись	Дата			
ГИП		Макаренко					Реконструкция ПНС-82. Комплексная автоматизация.		
Проверил		Удинеева							
Выполнил		Павлов							
							Стадия		
							Кабельный журнал		

