

ООО "САТОН ЭНЕРГО"

Объект: ПНС-82

Адрес: г. Самара, ул. Молодогвардейская 213

Рабочая
документация

186.10.15 – ЭО

Реконструкция ПНС-82
Электрическое освещение

Главный инженер проекта

А.Ф. Макаренко

Тольятти 2015 год

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭО

Лист	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ПУЭ (7-е издание)	Правила устройства электроустановок	
СНиП 3.05.06-85	Электротехнические устройства	
СП 31-110-2003	Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий	
СП 52.13330.2011	Естественное и искусственное освещение Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*	
ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 3104-5-52-93)	Электроустановки зданий. Часть 5 Глава 52. Электропроводки	
ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 3104-5-54-80)	Электроустановки зданий. Часть 5. Глава 54 Заземляющие устройства и защитные проводники	
ГОСТ 21.613-88	Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи.	
ГОСТ 21.614-88	Изображения условные графические электро- оборудования и проводок на планах	
серия А10-93	Защитное заземление и зануление электро- оборудования	
СНиП 12-04-2002	Безопасность труда в строительстве. Часть 2	
РД 153-34.0-03.150-00	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок	
серия А5.92	Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях	
Технический циркуляр N 11/2006	О заземляющих электродах и заземляющих проводниках	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
186.10.15 – ЭО.С0	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Инф. № подл. Погибъ и дата Взам. инф. №

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначен ие	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	Электроосвещение. План ПНС.	

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических и санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих на территории Российской Федерации норм, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Общие данные

Освещенность помещений принята в соответствии с СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95*) «Естественное и искусственное освещение» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совместному освещению».

Арматура светильников выбрана исходя из условий среды помещений. Типы светильников выбраны в соответствии с назначением помещений. Напряжение на лампах 220 В.

Электропитание светильников рабочего освещения предусмотрено от распределительного шкафа ШР.

Освещение машинного зала выполнить светильниками с энергосберегающими лампами типа NCLP-SF. Светильники крепить на стенах. В помещениях без естественного освещения (машинный зал) разряд зрительных работ повышен на один порядок, так расчетная освещенность для машинных залов принята 100лк вместо 75лк.

Групповые сети рабочего освещения выполняются трехпроводным кабелем с медными жилами марки ВВГнг-LS-0,66.

Кабели проложить открыто в гофрированной ПВХ трубе Ø20 на держателях. Шаг крепления держателей не более 2м.

Ответвления кабелей выполнить в распределительных коробках с помощью клеммников или пайкой.

Управление рабочим освещением выполнить с помощью клавишных выключателей. Выключатели установить на высоте 0,9м от уровня чистого пола со стороны открывания двери. Опуски к выключателям выполнить открыто в гофрированной ПВХ трубе.

Организация эксплуатации электроустановок

При эксплуатации проектируемого объекта потребитель должен обеспечивать исправность своих электроустановок. Потребителю не разрешается подключать дополнительные нагрузки сверх разрешенных, а также увеличивать значение токов автоматических выключателей определенных проектом.

Не разрешается вносить изменения в электрические схемы и осуществлять замену аппаратов защиты на другие с завышенными номинальными токами.

Все электрооборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТа.

В зависимости от категории помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током должен применяться инструмент соответствующего класса защиты от поражения людей электрическим током.

Для обеспечения техники безопасности при эксплуатации электроустановок к обслуживанию допускается специально обученный персонал в соответствии с ПТБ и ПТЭ.

Охрана окружающей среды

Во время производства электромонтажных работ не допускается утилизация отходов производства в контейнеры, не предназначенные для данного типа отходов, с целью недопустимости попадания указанных отходов на территорию, не предназначенные для их хранения.

В процессе эксплуатации проектируемого объекта образуются следующие виды отходов:

- 1 класс опасности (ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубы);
- 4 класс опасности (мусор от бытовых помещений).


Отходы 1-го класса опасности хранятся в специально отведенном месте и по мере накопления направляются на демеркуризацию по договору с организацией, имеющей лицензию на данную деятельность.

Отходы 4-го класса опасности собираются в металлическом контейнере и вывозятся на полигон отходов.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						186.10.15-Э0
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	PNC-82. г. Самара, ул. Молодогвардейская 213
ГИП		Макаренко				Реконструкция ПНС-82.
Проверил		Удинеева				Электрическое освещение.
Выполнил		Павлов				P 2 3
						Общие данные (окончание)
						000 "САТОН ЭНЕРГО"

План на отм. 0.000
б/м



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Условные обозначения

- [Light fixture icon] - светильник рабочего освещения накладной, с люминесцентными лампами;
- [Cabinet icon] - шкаф распределительный;
- [Single-pole switch icon] - выключатель одноклавишный;
- [Double-pole switch icon] - выключатель двухклавишный.

						186.10.15-ЭО
ПНС-82. г. Самара, ул. Молодогвардейская 213						
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
ГИП		Макаренко				
Проверил		Удинеева				
Выполнил		Павлов				
Реконструкция ПНС-82. Электрическое освещение.						Стадия
						Лист
						Листов
Электроосвещение. План ПНС.						000 "САТОН ЭНЕРГО"

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<u>Светотехнические изделия</u>									
	Светильник накладной, для одной лампы, цоколь E27, ~220В, 1x20Вт, IP54	НПП 1101	LNPP0-1101-1-100-K01	"IEK"	шт	9			
	Лампа энергосберегающая, E27, ~220В, 30Вт.	94358 NCLP-SF	94 358 NCLP-SF-30-827-F27	"IEK"	шт	9			
<u>Электроустановочные изделия</u>									
	ФОРС Выключатель двухклавишный наружный IP54	BC20-2-0-ФСр		"IEK"	шт	1			
	ФОРС Выключатель одноклавишный наружный IP54	BC20-1-0-ФСр		"IEK"	шт	1			
	Коробка распределительная 100x100x50мм для наружного монтажа IP55	KP2604		"IEK"	шт	10			
	Клеммник ЗВИ-5 1.5-4мм.кв. 12пар	ЗВИ-5	UZV3-005-04	"IEK"	шт	3			
<u>Кабельные изделия</u>									
	Кабель с медными жилами в цветной ПВХ-изоляции "нг-LS" сечением 3х1,5 мм ²	ВВГнг-LS-660В			м	50			
<u>Электромонтажные изделия</u>									
	Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой (серая)	код DKC 91920		"DKC"	м	50			
	Держатель с защелкой Ø20 мм	код DKC 51020		"DKC"	шт	100			
Согласовано									
Инф. подл.	Подпись и дата							186.10.15-ЭО.СО	
Инф. подл.	Взам. инф.							ПНС-82. г. Самара, ул. Молодогвардейская 213	
		Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Реконструкция ПНС-82. Электрическое освещение.	
		ГИП	Макаренко						
		Проверил	Удинеева					Стадия	
		Выполнил	Павлов						
								P	
								1	
								1	
		Спецификация оборудования и материалов						000 "САТОН ЭНЕРГО"	