

Приложение №1 к договору № _____ от _____

Согласовано: И. о. технического директора ООО «АКС»

Громов С. Н. _____ «__» _____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки на строительные-монтажные работы
по замене участка напорного коллектора от КНС «Северная»

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Амурские коммунальные системы» ИНН: 2801254956 КПП: 280101001 ОГРН: 1202800000369 Место нахождения: РФ, 675000, г. Благовещенск, ул. Мухина, 73 Адрес для корреспонденции в Российской Федерации (с индексом): РФ, 675000, г. Благовещенск, ул. Мухина, 73 Тел. (с кодом): (4162) 49-44-55 Банковские реквизиты: Банк: филиал банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» БИК: 040507886 корр. счет 30101810105070000886 расчетный счет 40702810642120020104</p>
2. Основание для проведения работ	Инвестиционная программа ООО «Амурские коммунальные системы» в сфере водоотведения на 2021 -2025 годы.
3. Наименование и местоположение объекта	Участок напорного коллектора по ул. Раздольная между ул. Пионерская и ул. Шимановского
4. Источник финансирования	Тарифные средства (капитальные вложения).
5. Цель и назначение работ	Замена аварийного участка напорного коллектора от КНС «Северная»
6. Основные показатели и характеристики объекта	<u>Сеть водоотведения:</u> общей протяженностью 345 м.п. в двухтрубном исполнении; труба ПЭ 100 SDR 13,6-400 мм × 29,4 мм PN12,5.
7. Состав работ, выполняемый подрядчиком	<p>Замена участка канализационной сети по ул. Раздольная между ул. Пионерская и ул. Шимановского согласно прилагаемой ведомости объемов работ, локально-сметного расчета и схемы прокладки трубопровода.</p> <ul style="list-style-type: none"> - замена действующего участка чугунного трубопровода 2 Ø -400мм. протяженностью 345м.п. на трубопровод ПНД 2 Ø-400мм.; - монтаж двух железобетонных сборных колодцев Ø 2000 мм в начале и конце замененного участка; <p>Глубина заложения сети до 3,5 м.</p> <p>Все работы выполнить согласно ТЗ, локально-сметного расчета, ведомости объемов работ и схемы прокладки трубопровода.</p> <p>Все демонтированные материалы, оборудование, изделия являются собственностью Заказчика и по его требованию должны быть вывезены на склад Заказчика после завершения работ.</p>
8. Срок выполнения работ	В соответствии с графиком выполнения работ, не позднее 01 октября 2022 года.
9. Требование к качеству работы	<p>Выполненные работы должны соответствовать требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов; - СП 129.13330.2019. Свод правил. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации; - СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87"; - Положение по производству земляных работ на территории муниципального образования города Благовещенска, утвержденное постановлением № 589 Администрации города Благовещенска Амурской области от 05.02.2014 г. (с изменениями на 10.01.2022 г.); - СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения"; - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве; - СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99** (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 N 859/пр); - СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85** (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 108/ГС) (ред. от 05.02.2021); <p>Используемые методологические подходы, оформление и предоставление материалов должны соответствовать общепринятым правилам и стандартам.</p> <p>Работы выполнять строго в соответствии с согласованной схемой прокладки канализационной сети и локально сметными расчетами. Все работы выполняются на действующих канализационных сетях с поочередным временным выводом из эксплуатации одного из трубопроводов (на котором ведутся работы).</p>

10. Требования по согласованию	<p>Все необходимые согласования на производство работ для получения ордера, на проведение земляных работ в органах местного самоуправления (Администрация г. Благовещенска) выполняются Подрядчиком. Ответственное лицо за производство работ, указанное в ордере – представитель Заказчика, осуществляющее производственный контроль на месте проведения работ. Подрядчик следит за содержанием места производства работ в нормативном состоянии, освещением котлована в ночное время, установке заграждений со световозвращающими элементами, оборудованными габаритными огнями красного цвета.</p> <p>Согласование работ проводить согласно перечня, указанного в Положении по производству земляных работ на территории муниципального образования города Благовещенска, утвержденное постановлением Администрации города Благовещенска Амурской области от 05.02.2014 г. № 589 (с изменениями в ред. от 10.01.2022 г.)</p>
12. Требования к составу документации	<p>Работы должны быть выполнены в указанные договором сроки и п.8 настоящего технического задания. В состав комиссии по подписанию актов освидетельствования скрытых работ, актов гидравлического испытания трубопровода, актов технической готовности должны входить: заказчик и подрядчик. Исполнительная схема прохождения построенных сетей должна быть выполнена на топографической основе масштабом 1:500. В состав предоставляемых документов так же входят: акты о приемке выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, счета, счета фактуры на замену участка напорного коллектора, акты освидетельствования скрытых работ, акты уплотнения грунта, подтвержденные при необходимости протоколами лабораторных испытаний и тд.</p> <p>Все использованные материалы и изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Качество всех применяемых материалов и изделий должно подтверждаться прилагаемыми документами (паспорта качества, протоколы испытаний, сертификаты и т п.).</p>
13. Требования к подрядной организации	<p>Подрядная организация в течении 3-х дней обязана назначить лицо ответственное за проведение работ, ведения переговоров, подписания актов приемки выполненных работ, получения замечаний от заказчика и т.п. Так же Подрядчик должен в течении трех дней с момента заключения договора составить график производства работ и направить его Заказчику для согласования.</p> <p>Подрядчик обязан иметь свидетельство СРО на заявленные в техническом задании работы, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009г. №624.</p>
14. Требования к результатам работы	<p>Гарантийный срок на работы, выполненные по данному ТЗ составляет 5 лет, с момента подписания акта приемки выполненных работ.</p>

Директор по водоснабжению и водоотведению

М.В.Пищик

Исп.: Карпович Д.Ю, Гудыма П. В. тел. 49-44-55 (доб.1266)