Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип,марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо-вания,изделия материала	Завод-изготовитель	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса еди-ницы, кг	Примечание
3	Втулка ПЭ 100 SDR-17.6 под фланец ø110	ГОСТ 18599-2001		ИКАПЛАСТ г. Санкт-Петербург	шт	2	0,415	
4	Фланец стальной ø100	ГОСТ 12820-80			шт	4	4,55	
5	Задвижка клиновая ø100 (короткая EN 558-1 GR 14) в комплекте со штурвалом	4000E2		HAWLE	шт	2	24,5	
16	Колодец круглый водопроводный ø2000	тип. пр. 901-09-11.84,альб.II			шт	2		ПГ-16,ПГ-18
	а)объем основных конструкций				$м^3$	4,29		
	б)люк чугунный ø700 мм тип "Л"(А15)-В.1-60	ГОСТ 3634-99			шт	2	60.00	
	в) объем бетона на упоры				$м^3$	0,32		
	г) отмостка вокруг колодца				$м^2$	10,60		
		Фасоннные части						
1	Задвижка клиновая ø250 (короткая EN 558-1 GR 14) в комплекте со штурвалом	4000E2		HAWLE	шт	4	100,0	
2	Фланец стальной ø250	ГОСТ 18599-2001		ИКАПЛАСТ г. Санкт-Петербург	шт	4	12,4	
3	Втулка ПЭ 100 SDR-17.6 под фланец ø250	ГОСТ 18599-2001		ИКАПЛАСТ г. Санкт-Петербург	шт	4	2,44	
4	Тройник фланцевый с пожарной подставкой сталь (ППТФ)ø250мм				шт	2	142,00	
5	Пожарный гидрант H=3500мм (шток из нержавеющей стали) рабочее давление 1МПа	ГОСТ Р 53961-2010			шт	2		
6	Фланец глухой ø250(заглушка)	ГОСТ 12821-80			шт	2	9,88	
	2 этап строительства							
	Воздуховоды между фильтрами и резервуарами							
1	Воздуховоды из листовой оцинкованной стали ø300 б=0.7мм.	ГОСТ 14918-80*			м	44		
2	Тепловая изоляция воздуховодов "URSA" толщиной 50 мм.				$м^2$	45		
3	Покровный слой по изоляции-листовая оцинкованная сталь б=0.7мм.				$м^2$	60		

Взам.инв. N | Подпись и дата | Инв.N подл.