


Заказчик	ООО «Ульяновскоблводоканал»	Группа материалов	Е Оборудование механическое
№ опросного листа	6	Код МТР в ЕНС РКС	ЕВ0787

Дренажный насос Grundfos SE 1.50.80.30.2.50D



№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Насос Grundfos SE 1.50.80.30.2.50D		
1.1.1	Монтаж		Вертикальный/горизонтальный
1.1.2	Тип монтажа		Сухой/погружной
1.1.3	Максимальная глубина погружения	м	20
1.1.4	Скорость вращения	Об/мин	2900
1.1.5	Количество полюсов		2
1.1.6	Максимальное количество пусков в час		20
1.1.7	Температура перекачиваемой жидкости	° C	0...40
1.1.8	Уровень pH		От 4 до 10
1.1.9	Класс защиты		IP 68
1.1.10	Рабочее колесо		одноканальное
1.1.11	Материал корпуса		чугун
1.1.12	Длина кабеля	м	10
1.1.13	Напряжение		3 x 400 В, 50 Гц

Главный инженер

В.Н. Якимкин