


1.22	крышки (внутреннее и внешнее)	обеспечивающее защиту от коррозии и имеющее допуск к применению в системах питьевого водоснабжения, тип антикоррозионного покрытия должен обеспечивать защиту изделия на протяжении всего срока службы.	
1.23	Пробное давление	в соответствии с ГОСТ 356-80	
1.24	Материал седла уплотнения	сталь 20X13 ГОСТ 5949-75 или аналог	
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Задвижка	шт.	1
2.2	Заглушки пластиковые	шт.	2
2.3	Паспорт изделия и руководство по эксплуатации	экз.	1
3	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
3.1	Соответствие стандартам	ГОСТ 5762-2002 ГОСТ 53672-2009 EN 1074-2 (для задвижек иностранного производства) ISO 90001	
3.3	Предоставление образца изделия	по дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке	
3.4	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию (открытия-закрытия) без обслуживания	не менее, лет	10
3.5	Наработка на отказ (открытия-закрытия) без обслуживания	не менее, циклов	2500
3.6	Срок службы до списания	не менее, лет	50

ФИО Ответственного:	Пикульский Д.В.
Должность:	Начальник сектора (НСиС)
Телефон / Факс:	(8142) 76-98-03
Электронный адрес:	d.pikulskiy@rks.karelia.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	Технический директор АО «ПКС-Водоканал» В.В.Остапчук
Подпись:	