


Заказчик:	АО «ПКС-Водоканал»	Группа материалов:	ИВ
Область применения, назначение	в хозяйственно-питьевом водоснабжении (для очистки питьевой воды)	Код МТР в ЕНС РКС:	ИВ04000076

Наименование МТР: Сульфат аммония ГОСТ 10873-73

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Внешний вид	Белые или слабожелтые кристаллы	
1.2	Массовая доля основного вещества в сухом продукте в пересчете на сульфат аммония, %, не менее	%	99
1.3	Массовая доля основного вещества в сухом продукте в пересчете на азот, %, не менее	%	21
1.4	Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более	%	0,01
1.5	Массовая доля воды, %, не более	%	0,8
1.6	Массовая доля свободной серной кислоты, %, не более	%	0,15
1.7	Массовая доля мышьяка, %, не более	%	0,00005
1.8	Массовая доля железа, %, не более	%	0,007
1.9	Массовая доля хлоридов, %, не более	%	0,002
1.10	Массовая доля тяжёлых металлов сероводородной группы (Pb), %, не более	%	0,0005
1.11	Массовая доля остатка после прокаливании, %, не более	%	0,05
1.12	Массовая доля роданидов (CNS), %, не более	%	0,005
1.13	Массовая доля нитратов и нитритов в пересчете на NO ₃ , %, не более	%	0,001
1.14	Гарантийный срок хранения продукта со дня изготовления, не более	месяц	6
2	ДОКУМЕНТАЦИЯ		
2.1.	Паспорт качества	шт.	1
2.2.	Экспертное заключение на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и (контролю) для применения хим.реагента в хозяйственно-питьевом водоснабжении (для очистки питьевой воды)	шт.	1
2.3.	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1
3	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.1	Вид упаковки	Полипропиленовый мешок (25 кг)	
3.2	Базис поставки	г. Петрозаводск, ВОС, наб. Варкауса, 2	
ФИО Ответственного:		Захаров Дмитрий Александрович	
Должность:		Ведущий специалист Службы технологии Участка ВОС	
Телефон / Факс:		8(8142)59-38-05	
Электронный адрес:		d.zaharov@rks.karelia.ru	
Подпись:			
Директор технического департамента:		Остапчук В.В.	
Подпись:			