


Заказчик:	ООО «Нижневартовские коммунальные системы»	Группа материалов:	Химреагенты для производства
Область применения	Очистка питьевой воды	Код МТР в ЕНС PKS:	

Наименование МТР: Полиоксихлорид алюминия жидкая форма продукта

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	ЕИ	Требования заказчика
1.	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Внешний вид		Водный раствор от бесцветного, светло-желтого, желтого и темно-желтого цвета. Допускаются оттенки от серого до темно-серого цвета, зеленого цвета (допустимы опалесценция и наличие осадка)
1.2	Массовая доля основного вещества Al_2O_3 , в пределах	%	$20,0 \pm 3,0$
1.3	Массовая доля нерастворимого в воде остатка, не более	%	0,1
1.4	Массовая доля хлоридов, не более	%	$10,0 \pm 4,5$
1.5	Массовая доля железа, не более	%	0,05
1.6	Основность, в пределах	%	50-83
1.7	pH водного раствора, в пределах	ед. pH	3,0 - 5,5
2.	Документация		
2.1	Паспорт качества	шт.	1
2.2	Экспертное заключение на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и (контролю) для применения хим.реагента в хозяйственно-питьевом водоснабжении (для очистки питьевой воды)	шт.	1
2.3	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1
2.4	Сертификат соответствия	шт.	1
3.	Дополнительные требования		
3.1.	Вид упаковки		Автоцистерна
3.2	Базис поставки	г.Нижневартовск	ул.Пермская. 28
3.3	Опытно-промышленные испытания	Испытания должны быть подтверждены положительными результатами опытно-промышленных испытаний, проведенных на производственных объектах, для которых осуществляется закупка, зафиксированными в отчете эксплуатирующей организации.	
Должность ФИО инициатора закупки:		Начальник УпоЭВОС №2 Ревенко Роман Александрович	
Телефон / Электронный адрес:		(3466) 46-60 08 / revenko_ra@nvcs.ru	
Подпись:			
Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки			
Подпись:			