

|                                |                    |                    |                              |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Заказчик:                      | ООО «Горводоканал» | Группа материалов: | Химреагенты для производства |
| Область применения, назначение | Очистка воды       | Код МТР в ЕНС PKS: | ИБ01010004                   |

Наименование МТР: Сульфат алюминия технический очищенный 1 сорт (по ГОСТ 12966-85)

| № п/п    | Наименование параметра (характеристики)   | Размерность  | Требования заказчика                              |
|----------|---|--|---|
| <b>1</b> | <b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>   |  |   |
| 1.1      | Внешний вид   | Не слеживающиеся пластинки, брикеты, куски неопределенной формы и разного размера массой не более 10 кг белого цвета |   |
| 1.2      | Массовая доля основного вещества $Al_2O_3$ в пределах   | %  | 16  |
| 1.3      | Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (III), %, не более   | %  | 0,02  |
| 1.4      | Массовая доля мышьяка в пересчете на оксид мышьяка (III), %, не более   | %  | 0,001   |
| 1.5      | Массовая доля нерастворимого в воде остатка, не более   | %  | 0,3   |
| 1.6      | Массовая доля свободной серной кислоты ( $H_2SO_4$ ), не более  | выдерживает / не выдерживает   | Выдерживает испытание по пункту 4.8 ГОСТ 12966-85 |
| <b>2</b> | <b>ДОКУМЕНТАЦИЯ</b>   |  |   |
| 2.1.     | Паспорт на сульфат алюминия   | шт   | 1   |
| 2.2.     | Экспертное заключение о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и (контролю) для применения хим.реагента в хозяйственно-питьевом водоснабжении (для очистки питьевой воды) | шт.  | 1   |
| 2.3.     | Паспорт безопасности химической продукции   | шт.  | 1   |
| <b>3</b> | <b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>  |  |   |
| 3.1      | Вид упаковки  | биг-бэг  |   |
| 3.2      | Базис поставки  | поставка по заявкам до адреса г. Пенза, ул. Окружная 2, ул. Ватутина 88  |   |

|   |   |
|---|---|
| Должность, ФИО инициатора закупки:                            | инженер-технолог Бурмистрова А.И.   |
| Телефон, электронный адрес                                    | 7(8412) 34-54-29, aburmistrova@gvkpenza.ru  |
| Подпись:  |  |
| Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки | Директор по качеству Флягин А.А   |
| Подпись:  |  |