

09.12.2020 г. №ТУ-05-0615

УКСиР ООО "Самарские коммунальные системы"

На №СЗ-09/1-069 от 07.12.2020

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» по объекту: «Строительство сетей водоснабжения для обеспечения мероприятий по подключению объектов капитального строительства к системам водоснабжения: Водовод по ул. Арзамасской, Смышляевскому шоссе, Бортмехаников, Чекистов в пос. Зубчаниновка, Кировского р-на г.о. Самара»

1. Две водопроводные линии Дн-400 мм от водовода Д-600 мм в районе ул. Арзамасская / ул. Изыскательская через железнодорожные пути до ул. Литвинова, общей протяженностью ориентировочно 400 п.м.

2. Кольцевой водопровод Дн-400 мм от проектируемой водопроводной линии Дн-400 мм в районе ул. Литвинова / ул. Арзамасская, по ул. Арзамасская, ул. Бугурусланская до ул. Грибоедова, протяженностью ориентировочно 850 п.м. и далее Дн-315 мм по ул. Грибоедова, ул. Подольская, Смышляевское шоссе, ул. Транзитная, ул. Литвинова до проектируемой водопроводной линии Дн-400 мм в районе ул. Литвинова / ул. Арзамасская, протяженностью ориентировочно 2,5 км.

3. Пожарные гидранты предусмотреть по нормам

4. Гарантируемый свободный напор в месте присоединения к системе водоснабжения: 10 м.в.ст.

Срок действия — 3 года

Первый заместитель
главного управляющего директора



Д.С. Ракицкий