

## Данные по тепловым нагрузкам

№п/п	Объект	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал
1	НФС-1	ул.Советской Армии, 298	0,1444
2	АТЦ	ул.Ставропольская,35	отопл.0,105 вент.0,4972 ГВС1,5548
3	ЦНС	ул. Ал.Матросова 153 Г	0,785
4	ГВС	ул.Ульяновская,2 ул.Чапаевская, 234	0,34
5	НФС-2	ул. Бронная, 32	0,075
6	НСП 47	ул.Никитинская, 79	0,03
7	НСП 151	ул.22 Партсъезда 56	0,03
8	НСП 45а	ул.Южный проезд 180а	0,033
9	НСП 52	ул.Гастелло, 45	0,04
10	НСП 9	ул.Стара Загора 90в	0,026
11	НСП 7	ул.Стара Загора 70а	0,03
12	НСП 116	ул.Ново-Вокзальная, 1556	0,03
13	НСП 33а	ул.Ново-Вокзальная, 271а	0,027
14	НСП 35а	ул.Московское шоссе,320	0,039

Зам.главного энергетика



С.А. Давыдов