


Заказчик:	[ООО «Горводоканал»]	Группа материалов:	[Химреагенты для производства]
Область применения, назначение	[Очистка воды]	Код МТР в ЕНС PKS:	[ИВ 000051]

Наименование МТР: Сульфат алюминия технический очищенный 1 сорт (по ГОСТ 12966-85)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Внешний вид	Не слеживающиеся пластинки, брикеты, куски неопределенной формы и разного размера массой не более 10 кг белого цвета	
1.2	Массовая доля основного вещества Al_2O_3 в пределах	%	16
1.3	Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (III), %, не более	%	0,02
1.4	Массовая доля мышьяка в пересчете на оксид мышьяка (III), %, не более	%	0,001
1.5	Массовая доля нерастворимого в воде остатка, не более	%	0,3
1.6	Массовая доля свободной серной кислоты (H_2SO_4), не более	выдерживает / не выдерживает	Выдерживает испытание по пункту 4.8 ГОСТ 12966-85
2	ДОКУМЕНТАЦИЯ		
2.1.	Паспорт на сульфат алюминия	шт	1
2.2.	Экспертное заключение о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и (контролю) для применения хим.реагента в хозяйственно-питьевом водоснабжении (для очистки питьевой воды)	шт.	1
2.3.	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1
3	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.1	Вид упаковки	[биг-бэг]	
3.2	Базис поставки	[поставка по заявкам до адреса г. Пенза, ул. Окружная 2, ул. Ватутина 88]	

Должность, ФИО инициатора закупки:	[инженер-технолог Бурмистрова А.И.
Телефон, электронный адрес	7(8412) 34-54-29, aburmistrova@gvkenza.ru
Подпись:	
Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки	[Директор по качеству Флягин А.А]
Подпись:	