

СОГЛАСОВАНО
Начальник ПТУ

И. В. Давыдов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УКСИР

В. С. Чаплашкин

Номер документа	Дата составления
263	20.03.2019

ИНВ. № 7432

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № к ТЗ № СКС-2019
перекладка аварийных сетей канализации
по адресу: ул. Урицкого, 21 Д-150мм
(бестраншейный метод)

Участь стесненные условия при производстве работ в черте города:

1. Интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ.
2. Жилые здания, а также сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работы
3. Стесненные условия складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест

№ п/п	Виды конструкт. Элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед.измер.	Объем	Примечание
1.	Трубопровод керамический Д-150мм	Трещины, сколы, износ трубы	Промывка к/л КО-512 Д-150мм Без телеинспекции	П.м	36	
2.			Очистка 2-х колодцев от ила и грязи Вывоз мусора до 25км	м ³	0,1	
3.			Разработка заводной траншеи (2х4,5х5) -Разработка грунта экскав.с погрузкой на а/м и перевозка до 25 км	м ³	44	
4.			Крепление котлована щитами	м ²	63	
5.			Доработка грунта вручную с погрузкой на а/м и вывозом до 25 км	м ³	1	
6.	Трубопровод керамический Д-150мм	Износ труб	Замена к/л бестраншейным методом с разрушением старой к/л -Монтаж п/э трубы Д-160 мм ПЭ 100 SDR17	Пм	36	
7.			Перекачка трактором с насосом МТЗ-80	машчас	24	
8.			Очистка трубы под заглушку	шт	2	
9.			Монтаж и демонтаж пневмозаглушек	шт	2	
10.			Контроль поддержания заглушки в сутки	шт	2	
11.			-Перенабивка лотка	Шт/м3	2/0,72	
12.			-Заделка арки место прохода трубы через колодец (300х300)	шт	2	

13.			-Засыпка траншей бульдоз. песком Пролив водой, уплотнение трюмбками	м³	45	
-----	--	--	--	----	----	--

Начальник ЦЭК
Рук. пр.гр. ОКР




Д.Е.Юданов
И.В.Саранцева