

СОГЛАСОВАНО
Начальник ПТУ

И.В. Давыдов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УКСиР
В.С. Чаплашкин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ №КСК-2019

Перекладка аварийных сетей канализации по адресу: от ул. Урицкого 29, до ул. Мечникова.

Учесть стесненные условия при производстве работ в черте города:

1. интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ;
2. жилые здания, а также сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работ;
3. стесненные условия складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

Инв №700376

№ п\п	Виды конструктивных элементов	Обоснование выполнения работ	Виды работ	Единица измерения	Объем	Примечание
1.	Трубопровод кер. Д-200 мм		Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками из ПЭ100SDR17 Д-225 мм Без телеинспекции	м	97	
2.	Канализационные колодцы		Восстановление бетонных лотков с погрузкой и вывозом мусора на 25км	шт/м³	6/2,16	

Начальник ЦЭК

Д.Е.Юданычев

Рук. пр.гр. ОКР

И.В.Саранцева