


Заказчик:	ОАО «Кировские коммунальные системы»	Группа материалов:	Группа: хим.реагенты
№ опросного листа:	Опросный лист № 15	Код МТР в ЕНС PKS:	

Наименование МТР: хлор жидкий

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Объемная доля хлора	% ,не менее	99,6
1.2	Массовая доля воды	% не более	0,04
1.3	Массовая доля треххлористого азота	% не более	0,004
1.4	Массовая доля нелетучего остатка	%, не более	0,10
<b>2</b>	<b>ПОСТАВКА ХЛОРА</b>		
2.1.	Тара	л	800 -контейнер
2.2.	Вид транспорт		автомобильный
2.2.1	Полная длина кузова и кабины	-м, не более	10
2.2.2	Высота автомобиля	-м, не более	3,7
2.2.3	Ширина	-м	2,42
2.3	Минимальный радиус поворота по территории ГСА	м	8

ФИО Ответственного:	Юферев Виктор Серафимович
Должность:	Начальник ГСА
Телефон / Факс:	
Электронный адрес:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	Карасев Владимир Юрьевич
Подпись:	