

**PKC**

Благовещенск

Общество с ограниченной
ответственностью «Амурские
коммунальные системы»**Утверждаю**Технический директор
ООО "АКС"
Балика В.И.Наименование МТР: Трансформатор ТМГ 250/10/0,4 У/УН - 0

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Тип трансформатора		ТМГ
1.2	Мощность	кВА	250
1.3	Напряжение ВН	кВ	10
1.4	Напряжение НН	кВ	0,4
1.5	Схема и группа соединения		У/УН-0
1.6	Диапазон/ступени регулирования		ПБВ 2 +2,5%
1.7	Потери х.х (не более)	Вт	540
1.9	Потери к.з. (не более)	Вт	3900
1.10	Их.х.	%	1,1
1.11	U к.з.	%	4,5
1.12	Климатическое исполнение		У 1(-45,+40 гр.С)
1.13			
1.14			
1.14			

Директор по электроснабжению

Гусев М.В.

исп. Новиков С.В.
т. 8 909 812 40 25