

ООО "САТОН ЭНЕРГО"

Объект: ПНС-35А

Адрес: г. Самара, Московское шоссе, 320

Рабочая
документация

185.10.15 – АК

Реконструкция ПНС-35А
Комплексная автоматизация

Главный инженер проекта

А.Ф. Макаренко

Тольятти 2015 год

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АК

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ПУЭ (7-е издание)	Правила устройства электроустановок	
ГОСТ 21.101-2009	Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ Р 53315-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	
СНиП 21-01-97*	Пожарная безопасность зданий и сооружений	
СНиП 3.05.06-85	Электротехнические устройства.	
А10-93	Защитное заземление и зануление электрооборудования.	
И 1.06-08	Инструкция по монтажу вспомогательных цепей	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
185.10.15 – АК СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
185.10.15 – АК КЖ	Кабельный журнал	

Общие указания.

Данный комплект рабочей документации выполнен на основании технического задания на проектирование и отчета по обследованию.

Проектом предусматривается:
контроль:

затопления пространства в помещении ПНС, присутствия людей в помещении ПНС, контроль температуры в помещении ПНС, давления в системе водоснабжения, расхода воды на входе; наличия напряжения на входах АВР, потребляемой электрической энергии.

управление:
насосами Н1...Н3,

Контроль затопления ПНС осуществляется при помощи датчика затопления (поз.LS). Для обеспечения охранной безопасности на входе в помещение ПНС предусматривается датчик движения (поз.BGL). Предусматривается датчик температуры внутреннего воздуха (поз.TE) для контроля температуры в ПНС. Расход воды контролируется при помощи датчиков расхода (поз.FE сущ.). Управление насосами осуществляется, в ручном, автоматическом и дистанционном режимах. В ручном режиме управление и регулирование производительности осуществляется со шкафа управления ШУН (предусмотренного разделом ЭМ), в автоматическом режиме от задающих датчиков давления (поз.PE), в дистанционном режиме – оператором при помощи GSM связи. Контроль потребляемой электрической энергии осуществляется при помощи существующих электросчетчиков (поз.Wh), опрос счетчиков осуществляется по интерфейсу RS-485.

Кабели проложить по стенам в гибких гофрированных трубах

Все доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановок, сторонние проводящие части, нормально не находящиеся под напряжением, заземляются нулевой защитной жилой кабеля и стальной полосой путем соединения с существующим контуром заземления здания в соответствии с ПУЭ, гл.1.7, п.1.7.76 (7-е издание) и СНиП 3.05.06-85г.

При выполнении работ по монтажу, наладке и эксплуатации устройств, кабелей и эл. оборудования руководствоваться требованиями ПУЭ и других нормативных документов.

Мероприятия по технике безопасности предусмотрены в проекте в объеме "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и ПУЭ.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических и санитарно-гигиенических противопожарных и других действующих на территории Российской Федерации норм, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Перечень основных контролируемых параметров

Таблица 1 – Контролируемые параметры

Наименование контролируемых параметров	Кол-во каналов
Охранная сигнализация	1
Контроль температуры	1
Контроль затопления	1
Контроль давления в точке входа 1	1
Контроль давления в точке входа 2	1
Контроль давления в диктующей точке	1
Контроль давления в точке выхода 1	1
Контроль давления в точке выхода 2	1
Контроль потребления электроэнергии на вводе 1 ВРУ	1
Контроль потребления электроэнергии на вводе 2 ВРУ	1
Наличие напряжения на вводах АВР	2
Контроль потребления воды на вводе 1	1
Контроль потребления воды на вводе 2	1
Насос №1	1
Насос №2	1
Насос №3	1

Автоматизированная система управления относится к 1-ой категории технической сложности, с количеством каналов 17 единиц.

Инф. № подл.	Подпись и дата	Взам. инф. №

Назначение цепи	Схема подключения											
Охранная сигнализация	Измерение температуры											
Контроль затопления												
Контроль давления в точке входа 1.												
Контроль давления в точке входа 2.												
Контроль давления в дыхающей точке												
Контроль давления в точке выхода 1.												
Контроль давления в точке выхода 2.												
Контроль потребления электроэнергии на входе 1 ВРУ.												
Контроль потребления электроэнергии на входе 2 ВРУ.												
Напряжение на входах АВР												
Контроль потребления воды на входе 1.												
Контроль потребления воды на входе 2.												

МКЭШ 2x0,75мм²
Tz20

ШВВП 2x0,75мм²
Tz20

2x(ШВВП 2x2x0,75мм²)
Tz20

Шкаф ШУН

185.10.15-AK


ПНС-35А г. Самара, Московское шоссе, 320

Реконструкция ПНС-35А
Комплексная автоматизация.

надия	lucm	lустов
P	3	4

Схема внешних соединений

ООО "САТОН ЭНЕРГО"



Примечания:

1. АВР установить взамен существующего.
2. Силовые кабели проложить отдельно от контрольных на расстоянии не менее 0.5м
3. После окончания работ произвести демонтаж существующих шкафов и кабелей.
4. Шкаф АВР присоединить к существующей полосе заземления при помощи шлейфа заземления.
5. Кабели проложить по стенам в гибких гофрированных трубах. Трубы крепить к стенам при помощи держателей с защелкой и дюбелем. Шаг крепления 0,5м.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

							185.10.15-АК
ПНС-35А г. Самара, Московское шоссе, 320							
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
ГИП		Макаренко					
Проверил		Удинеева					
Выполнил		Павлов					
Реконструкция ПНС-35А Комплексная автоматизация.						Стадия	Лист
						P	4
План расположения оборудования и проводок						000 "САТОН ЭНЕРГО"	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Обозна- чение	ТРАССА		ПРОХОДЫ ЧЕРЕЗ				КАБЕЛЬ					
	НАЧАЛО	КОНЕЦ	Трубы		Металлорукава		по проекту		проложено			
обозна- чение			обозна- чение	длина, м	обозна- чение	длина, м	марка, напря- жение	колич., число жил и сечение	длина, м	марка, напря- жение	колич., число жил и сечение	длина, м
к11	ШУН	ABP	Tг-20	2x6			ШВВП	2x0,75	2x6			
к9	ШУН	счетчик электроэнергии №1 (Wh1)	Tг-20	2x8			ШВВП	2x0,75	2x8			
к10	счетчик электроэнергии №1 (Wh1)	счетчик электроэнергии №2 (Wh2)	Tг-20	2x8			ШВВП	2x0,75	2x8			
к12	ШУН	водомерный счетчик №1 (FE1)	Tг-20	2x12			ШВВП	2x0,75	2x12			
к13	ШУН	водомерный счетчик №2 (FE2)	Tг-20	2x12			ШВВП	2x0,75	2x12			
к1	ШУН	датчик присутствия (BGL)	Tг-20	2x18			ШВВП	2x0,75	2x18			
к3	ШУН	датчик затопления (LS1)	Tг-20	15			ШВВП	2x0,75	15			
к2	ШУН	датчик температуры (TE1)	Tг-20	18			МКЭШ	2x0,75	18			
к4	ШУН	датчик Давления (РЕ1)	Tг-20	18			МКЭШ	2x0,75	18			
к5	ШУН	датчик Давления (РЕ2)	Tг-20	18			МКЭШ	2x0,75	18			
к6	ШУН	датчик Давления (РЕ3)	Tг-20	18			МКЭШ	2x0,75	18			

							185.10.15-АК КЖ				
							ПНС-35А г. Самара, Московское шоссе, 320				
Изм.	Кол. уч	Лист	№	док	Подпись	Дата	Реконструкция ПНС-35А Комплексная автоматизация.				
ГИП		Макаренко				Стадия				Лист	Листов
Проверил		Удинеева				P				1	2
Выполнил		Павлов									
						Кабельный журнал					
						ООО "САТОН ЭНЕРГО"					

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол уч	Лист	№ док	Подпись Дата

185.10.15-AK.KX

11 cm

2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Промышленное оборудование</u>								
	Датчик движения, ИК 220В	ДД 008		"IEK"	шт	1		
	Термометр сопротивления, Pt-1000, 2-х проводный	ДТС3005-Pt1000.B2		"ОВЕН"	шт	1		
	Преобразователь давления, 4-20mA, погрешность 0,5%, верхний предел 1МПа	ПДТВХ-1-02		"Тепловогоохран"	шт	5		
	Датчик уровня жидкости, 0,6A/240VAC	RSF54Y100RC		"Crydom"	шт	1		
<u>Кабельные изделия</u>								
	Шнур с медными жилами в ПВХ-изоляции, сечением 2x0,75 мм ²	ШВВП 2x0,75			м	143		
	Кабель монтажный	МКЭШ 2x0,75			м	108		
<u>Электромонтажные изделия</u>								
	Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой (серая)	код DKC 91920		"DKC"	м	251		
	Держатель с защелкой Ø20 мм	код DKC 51020		"DKC"	шт	502		
<u>Монтажные изделия</u>								
	Тройник равный, внутр. резьба 1/2"			"Valtec"	шт	5		
	Нипель Н-G1/2 (H)-M20x1,5 (H)				шт	5		
	Штуцер переходной M20x1,5(внутр.)/G1/2"(внеш.)				шт	10		

							185.10.15-АК.СО		
							ПНС-35А г.Самара, Московское шоссе, 320		
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Макаренко				Реконструкция ПНС-35А			
Проверил		Удинеева				Комплексная автоматизация.			
Выполнил		Павлов				P	1		
						Спецификация оборудования, изделий и материалов.			
						000 "САТОН ЭНЕРГО"			