

**ООО "САТОН ЭНЕРГО"**

**Объект: Реконструкция ПНС**

**Адрес: г. Самара**

**Отчет по обследованию повысительной  
насосной станции № 42А г. Самары**

**Заказчик: ООО "Самарские коммунальные системы"**

**Генподрядчик: ООО "РКС-Инжиниринг"**

**Субподрядчик: ООО "САТОН ЭНЕРГО"**

**г. Тольятти, 2015г.**

**ООО "САТОН ЭНЕРГО"**

**Объект: Реконструкция ПНС**

**Адрес: г. Самара**

**Отчет по обследованию повысительной  
насосной станции № 42А г. Самары**

**Заказчик: ООО "Самарские коммунальные системы"**

**Генподрядчик: ООО "РКС-Инжиниринг"**

**Субподрядчик: ООО "САТОН ЭНЕРГО"**

**г. Тольятти, 2015г.**

## **Содержание**

	Стр.
<b>Введение.....</b>	<b>4</b>
<b>1. Нормативные документы.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Цели и задачи обследования.....</b>	<b>5</b>
<b>3. Методика обследования.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Характеристика объекта обследования.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Результаты обследования .....</b>	<b>12</b>
<b>6. Заключение.....</b>	<b>12</b>
<b>7. Рекомендации.....</b>	<b>13</b>

Лист	Изм.	№ док.	Подпись	Дата	Лист 3

## Введение

Настоящий технический отчет содержит результаты обследования повысительной насосной станции №42А (г. Самара), и установленного в ней технологического и электрического оборудования, с оценкой действительного состояния на момент обследования.

На основании технического задания в соответствии с программой мероприятий по проведению технического обследования, данная процедура проводилась специалистами ООО «САТОН ЭНЕРГО» 7.10.2015г.

### 1. Нормативные документы

При обследовании использовались следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ (с изменениями на 13 июля 2015г.);
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
- ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа зданий»;
- МРР 2.2.07-98 «Методика проведения обследования зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке»;
- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85;
- СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- ПУЭ 7 ред. 01.11.2014 «Правила устройства электроустановок»;
- ГОСТ 12.1.030-2001 –«Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

Лист	Изм.	№ док.	Подпись	Дата	Лист
					4

## **2. Цели и задачи обследования**

### ***Цель обследования:***

– определить действительное на момент обследования состояние повысительной насосной станции №42А, в объеме необходимом для проектирования и последующего внедрения системы АСУ ТП ПНС;

### ***Задачи обследования:***

– определить фактическое состояние ПНС №42А;

– произвести замеры помещения ПНС №42А;

– оценить состояние существующих ограждающих конструкций;

– определить расположение технологического оборудования;

– определить месторасположение вновь устанавливаемых шкафов АВР и шкафов управления насосами с ЧРП, приборов учета расхода воды, датчиков давления, температуры, затопления и тд.;

– оценить состояние освещения в помещении станции и на улице;

– определить перечень оборудования необходимого для установки на объекте, с возможностью решения задач по дистанционному управлению и передачи данных;

## **3. Методика обследования**

В ходе обследования выполнен комплекс работ по предварительному визуальному обследованию повысительной насосной станции №42А.

Работы по обследованию проводились в 2 этапа:

– предварительное визуальное обследование, проведенное с целью выявления дефектов и повреждений, фотофиксации состояния инженерных систем и сооружений;

– обмерные работы.

При инженерно-техническом обследовании для обмеров и освидетельствования состояния объектов были применены приборы представленные в таблице 3.1.

Выводы по результатам проведенного обследования приведены в заключительной части Технического отчета.

Лист	Изм.	№ док.	Подпись	Дата	Лист
					5

**Таблица 3.1. Приборы и инструменты применяемые при обследовании**

Прибор, инструмент	Марка	Диапазон измерений	Погрешность	Изготовитель
Рулетка в закрытом корпусе самосвертывающаяся	ЗПКЗ-5АНТ/1	0-5000 мм	±2 мм	ПО "Метиз"
Лазерный дальномер "Bosh"	GLM 150Pro	0,25-250 м	±3 мм	Страна-производитель Германия
Цифровая фотокамера Samsung	Samsung WB2100	-	-	Страна-производитель Корея

#### **4. Характеристика объекта обследования**

Повысительная насосная станция №42А расположена по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 157А.

ПНС №42А представляет собой наземное сооружение. Площадь застройки 18 м<sup>2</sup>, размеры здания в плане 5,2x3,4 м. Высота сооружения 3,5 м. Объем ПНС по внешнему обмеру 63 м<sup>3</sup>. Крыша здания плоская, сплошная.

Здание ПНС №42А выполнено из кирпичной кладки. Монтажные работы осуществляются в границах существующей станции.

Объект представлен на фото 4.1 - 4.6;

Сituационный план представлен на рис. 4.7;

Лист	Изм.	№ док.	Подпись	Дата	Лист



4.1 ПНС №42А. Машинный зал. Общий вид



4.2 ПНС №42А. Напорные трубопроводы ф100

Лист	Изм.	№ док.	Подпись	Дата	Лист
					7



4.3 ПНС №42А. Всасывающие трубопроводы ф100



4.4 ПНС №42А. Машинный зал. Общий вид

Лист	Изм.	№ док.	Подпись	Дата	Лист




4.5 ПНС №42А. Прибор учета ВСХНд-80



4.6 ПНС №42А. Щиты ввода электроэнергии и электрические шкафы

Лист	Изм.	№ док.	Подпись	Дата	Лист
					9

План на отм. 0.000



Лист	Изм.	№ док.	Подпись	Дата

Лист  
10



4.7 ПНС №42А. Ситуационный план

Лист	Изм.	№ док.	Подпись	Дата	Лист
					11

## **5. Результаты обследования повысительной насосной станции №42А**

Техническое обследование производилось визуально и с использованием измерительных и фотографирующих приборов.

В ПНС установлены насосные агрегаты в количестве 2х штук марки КМ 80-50-160, с мощностью электродвигателей по 15кВт.

Источником электроснабжения ПНС является 2 ввода по 400В. Для учета расхода потребляемой электроэнергии установлены счетчики Меркурий прямого включения.

Система освещения находится в удовлетворительном состоянии. В целях достижения экономии в потреблении электроэнергии рекомендуется установить энергосберегающие лампы. Контур заземления присутствует.

Запорная арматура в удовлетворительном состоянии. По факту осмотра пролечки в соединениях не выявлены.

Для учета расхода воды на всасывающем трубопроводе ПНС установлен расходомер типа ВСХНд-80.

Охранная сигнализация отсутствует.

Система отопления от электрокотла, мощностью по 2кВт.

Ограждающие конструкции здания ПНС в удовлетворительном состоянии, заметных неплотностей не наблюдается.

Вентиляция помещения ПНС отсутствует.

## **6. Заключение**

**по результатам инженерно-технического обследования  
повысительной насосной станции №42А.**

На основании технического обследования состояния повысительной насосной станции №42А, комиссия сделала следующее заключение:

По факту обследования в строительных конструкциях ПНС-42А существенных недостатков и дефектов, требующих устранения и которые могли бы оказать негативное воздействие на работоспособность технологического оборудования и проведения монтажных работ на объекте - не выявлено.

В разделе 7 данного отчета приведены рекомендации для выполнения условий ТЗ по внедрению системы АСУ ТП и диспетчеризации.

Лист	Изм.	№ док.	Подпись	Дата	Лист
					12

## 7. Рекомендации

По результатам инженерно-технического обследования разработаны рекомендации.

1. Общие рекомендации по объекту: «Реконструкция ПНС» приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Общие рекомендации

1.1 Виды выполняемых работ	
	Наименование
	Комплексное инженерно-техническое обследование повысительной насосной станции №42А с проведением обмерных работ и сбором исходных данных
	Разработка проектно-сметной документации: "Реконструкция ПНС"
	Строительно-монтажные работы
	Согласование с соответствующими структурами проектно-сметной документации
1.2 Общие требования к выполнению работ	
	При проектировании необходимо предусматривать применение современных, надежных материалов и оборудования, которые должны иметь все разрешительные документы по нормам РФ.
	Все применяемое оборудование должно быть согласовано с Заказчиком
1.3 Требования к техническим характеристикам работ:	
	Разработка проектно-сметной документации выполняется в соответствии с Техническим заданием, выданным Заказчиком; локально-ресурсными сметными расчетами, строительными нормами и правилами, другими правовыми актами, действующими в сфере строительства и проектирования, с исходными данными Заказчика, результатами технического отчета по обследованию.

Лист	Изм.	№ док.	Подпись	Дата	Лист

**2. Необходимые требования для реализации проекта по реконструкции ПНС, сведены в таблицу 7.2.**

**Таблица 7.2. - Общие требования**

№ п/п	Адрес объекта	Требования
1	г. Самара, ул. Дыбенко, 157А	<p>АСУ ТП ПНС должна создаваться с обеспечением всех заложенных и необходимых функций:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дополнять оборудование каждой станции дополнительными приборами контроля и управления, а так же средствами коммуникации (состав дополнительного оборудования должен определяться в каждом конкретном случае с учетом технического состояния и функциональных возможностей существующего оборудования объекта);</li> <li>- при необходимости заменить или дополнять запорно-регулирующую арматуру на арматуру, обеспечивающую надежное функционирование и удобную эксплуатацию всех элементов системы;</li> <li>- дополнить или заменить существующее оборудование на оборудование, позволяющее решать не только задачи локального управления, но и функции дистанционного контроля и управления объектом.</li> <li>- обеспечить установку необходимого оборудования для измерения и передачи данных о технологических параметрах в дистанционной точке для оптимизации режима работы насосной станций;</li> </ul> <p>Для выполнения условий ТЗ по внедрению АСУ ТП на данной ПНС требуется:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработать рабочую документацию в объеме необходимом для выполнения СМР</li> <li>2. Производство демонтажных работ (объемы отразить в рабочей документации);</li> <li>3. Замена прибора учета расхода воды ВСХНд-80 не требуется;</li> <li>4. Монтаж шкафа управления насосами с ЧРП;</li> <li>5. Заменить шкаф АВР с автоматическим исключением резерва, совмещенного с ШРС;</li> <li>6. Монтаж приборов КИПиА: датчик давления на входе - 1шт, на напорном патрубке - 1шт, дистанционная точка - 1шт, датчик движения - 1шт, датчик загорания - 1шт, датчик температуры внутреннего воздуха - 1шт. Управление теплом системы электрического отопления осуществляется через ШАУ, на который будет подаваться сигнал от датчика температуры внутреннего воздуха; Манометрическая стойка отсутствует;</li> <li>7. Замена осветительной сети с установкой энергосберегающих ламп,ЩО;</li> <li>8. Замена силовых кабельных линий не требуется;</li> <li>9. Монтаж слаботочных цепей;</li> <li>10. Монтаж автоматизации и дисплейеризации оборудования;</li> <li>11. Выполнение пусконаладочных работ;</li> <li>12. В эксплуатации из старого оборудования остаются вводные рубильники и счетчики электроэнергии Меркурий.</li> </ol>

Лист	Изм.	№ док.	Подпись	Дата	Лист 14