

ООО "САТОН ЭНЕРГО"

Объект: ПНС–35А

Адрес: г. Самара, Московское шоссе, 320

Рабочая  
документация

185.10.15 — ЭМ

Реконструкция ПНС–35А  
Силовое электрооборудование

Главный инженер проекта

А.Ф. Макаренко

Тольятти 2015 год

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ПУЭ 7 изд.	Правила устройства электроустановок. Издание 7	
ГОСТ 21.101–2009	Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ Р53315–2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	
СНиП 21–01–97*	Пожарная безопасность зданий и сооружений	
ГОСТ Р 50571.5.52–2011	Электроустановки низковольтные. Часть 5–52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки	
СНиП 3.05.06–85	Электротехнические устройства	
	Прилагаемые документы	
185.10.15–ЭМ.00	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	Листов 2
185.10.15–ЭМ.КЖ	Кабельный журнал.	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭМ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	АВР. Схема однолинейная принципиальная.	
3	ШР. Схема однолинейная принципиальная.	
4	Подключение силового электрооборудования. План ПНС.	

Общие данные

Данный комплект рабочей документации выполнен на основании технического задания на проектирование и отчета по обследованию.

Категория электроснабжения – I категория;  
Номинальная мощность электроприемников – 58,29кВт  
Расчетный ток – 105,6А

Проектом предусматривается:  
установка АВР, ШУН и ШР в электрощитовой;  
подключение насосов расположенных в помещении насосной на отм. 0,000м (Н1...Н3);  
подключение розеточных сетей.

Питающие и распределительные сети выполняются кабелями типа ВВГнг. Кабели проложить по стенам в гибких гофрированных трубах, подвод кабелей к насосам выполнить в металлорукаве.


Все доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановок, сторонние проводящие части, нормально не находящиеся под напряжением, заземляются нулевой защитной жилой кабеля и стальной полосой путем соединения с контуром заземления здания в соответствии с ПУЭ, гл.1.7, п.1.7.76 (7–е издание) и СНиП 3.05.06–85г.


При выполнении работ по монтажу, наладке и эксплуатации устройств, кабелей и эл. оборудования руководствоваться требованиями ПУЭ и других нормативных документов.

Мероприятия по технике безопасности предусмотрены в проекте в объеме "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и ПУЭ.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических и санитарно–гигиенических, противопожарных и других действующих на территории Российской Федерации норм, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

						185.10.15–ЭМ							
						ПНС–35А г.Самара, Московское шоссе, 320							
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Реконструкция ПНС–35А Силовое электрооборудование.			Стадия	Лист	Листов		
ГИП		Макаренко			Р				1	4			
Проверил		Удинеева											
Выполнил		Павлов											
						Общие данные			ООО "САТОН ЭНЕРГО"				





Примечание:

1. Значения коэффициента спроса  $K_c$  согласно СП 31-110-2003:


- $K_c=1,0$ ,  $\cos\varphi=0,8$  - для электроприводов;
- $K_c=1,0$ ,  $\cos\varphi=1,0$  - для систем автоматизации и нагревательного элемента;
- $K_c=1,0$ ,  $\cos\varphi=0,92$  - для освещения люминесцентными лампами.

2. \* - нагрузка от ЯТП - ремонтная, в расчете нагрузок не учитывается.

3. Нагрузка от ремонтного освещения и ремонтной розеточной сети в общей расчетной нагрузке не учитывается.

							185.10.15-ЭМ			
							ПНС-35А г.Самара, Московское шоссе, 320			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Реконструкция ПНС-35А Силовое электрооборудование.	Стадия	Лист	Листов
Гип		Макаренко						Р	3	
Проверил		Удинеева								
Выполнил		Павлов					ШР. Схема однолинейная принципиальная.	ООО "САТОН ЭНЕРГО"		

План на отм.0.000  
б/м



- Примечание:
1. АВР установить взамен существующего.
  2. Силовые кабели проложить отдельно от контрольных на расстоянии не менее 0.5м
  3. После окончания работ произвести демонтаж существующих шкафов и кабелей
  4. Шкаф АВР присоединить к полосе заземления при помощи шлейфа заземления
  5. Кабели проложить по стенам в гибких гофрированных трубах
- Трубы крепить к стенам при помощи держателей с защелкой и дюбелем. Шаг крепления 0,5м.

						158.10.15–ЭМ			
						ПНС–35А г.Самара, Московское шоссе, 320			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Реконструкция ПНС–35А Силовое электрооборудование.	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Макаренко					Р	4	
Проверил		Удинеева							
Выполнил		Павлов				Подключение силового электрооборудования. План ПНС.	ООО "САТОН ЭНЕРГО"		

Взам. инв. N	
Подпись и дата	
Инв. N подл.	



[illegible]

Согласовано				

Взам. инв. N

Подпись и дата	
----------------	--

Инв.№ подл.	
-------------	--

[illegible]

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

185.10.15-ЭМ.СО

Пуст
2