

ООО "САТОН ЭНЕРГО"

Объект: ПНС-40А

Адрес: г. Самара, Аэродромная 126А

Рабочая
документация

176.10.15 — ЭМ

Реконструкция ПНС-40А
Силовое электрооборудование

Главный инженер проекта

А.Ф. Макаренко

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ПУЭ 7 изд.	Правила устройства электроустановок Издание 7	
ГОСТ 21.101-2009	Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ Р 53315-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	
СНиП 21-01-97*	Пожарная безопасность зданий и сооружений	
ГОСТ Р 50571.5.52-2011	Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки	
СНиП 3.05.06-85	Электротехнические устройства	
	Прилагаемые документы	
176.10.15-ЭМ.С0	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	Листов 2
176.10.15-ЭМ.КЖ	Кабельный журнал.	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭМ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	ABP. Схема однолинейная принципиальная.	
3	ШР. Схема однолинейная принципиальная.	
4	Подключение силового электрооборудования. План ПНС.	

Общие данные

Данный комплект рабочей документации выполнен на основании технического задания на проектирование и отчета по обследованию.

Категория электроснабжения	- I категория;
Номинальная мощность электроприемников	- 49,03кВт
Расчетный ток	- 78,57А

Проектом предусматривается:
установка АВР, ШУН и ШР в электрощитовой;
подключение насосов расположенных в помещении насосной на отм. 0,000м (Н1...Н3);
подключение электронагревателя;
подключение розеточных сетей.

Питающие и распределительные сети выполняются кабелями типа ВВГнг. Кабели проложить по стенам в гибких гофрированных трубах


Все доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановок, сторонние проводящие части, нормально не находящиеся под напряжением, заземляются нулевой защитной жилой кабеля и стальной полосой путем соединения с контуром заземления здания в соответствии с ПУЭ, гл.1.7, п.1.7.76 (7-е издание) и СНиП 3.05.06-85г.


При выполнении работ по монтажу, наладке и эксплуатации устройств, кабелей и эл. оборудования руководствоваться требованиями ПУЭ и других нормативных документов.

Мероприятия по технике безопасности предусмотрены в проекте в объеме "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и ПУЭ.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических и санитарно-гигиенических противопожарных и других действующих на территории Российской Федерации норм, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Коммерческий учет электроэнергии осуществляется в существующих шкафах учета ШУч1 и ШУч2.




Данные питающей сети			ШР								
Тип распределительного устройства	Абтомат на входе	Ном. ток, А расцепителя	h2.1 ВВГнг 4х4 L=8м								
Тип линии	Абтомат отход линии	Ном. ток, А расцепителя	T20 L=8м								
Марка и сечение провода или кабеля	$P_y = 3,03 \text{ кВт}$ $I_y = 8,6 \text{ А}$ $\cos\phi = 0,8$							L1...L3 380/220В			
Длина участка сети								N			
Обозначение	     										
Type	NCLP-SF	NCLP-SF	M-КБ (суш)	P1	FE1(суш) (СУР 97)	ЯПП*					
Количество, шт	12 (1x20)	12 (1x20)	1	1	1	1					
Напряжение, В	~220В	~220В	~380В	~220В	~220В	~220В/~36В					
Ном. мощность, кВт Расч. мощность, кВт	0,24	0,24	2,2		0,35	0,25					
Расчетный ток, А	1,19	1,19	4,18		2	1,14					
Назначение электроприемника. Место установки	Рабочее освещение машинного зала	Рабочее освещение машинного зала	Кран-балка (суш)	Розетка	Расходомер	Ящик с понижающим трансформатором	Резерв				

Примечание:

1. Значения коэффициента спроса K_c согласно СП 31-110-2003:
 - $K_c = 1,0, \cos\phi = 0,8$ – для электроприводов;
 - $K_c = 1,0, \cos\phi = 1,0$ – для систем автоматизации и нагревательного элемента;
 - $K_c = 1,0, \cos\phi = 0,92$ – для освещения люминесцентными лампами.
2. * – нагрузка от ЯПП – ремонтная, в расчете нагрузок не учитывается.
3. Нагрузка от ремонтного освещения и ремонтной розеточной сети в общей расчетной нагрузке не учитывается.

						176.10.15-ЭМ
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	PNC-40A г. Самара, ул. Аэроромная 126А
ГИП	Макаренко					
Проверил	Удинеева					
Выполнил	Лагойда					
Реконструкция ПНС-40А Силовое электрооборудование.			Стадия	Лист	Листов	
			P	3		
ШР. Схема однолинейная принципиальная.			000 "САТОН ЭНЕРГО"			

План на отм. 0.000



Инф. Н ноги.	Погнись и гама	Взам. инф. Н
--------------	----------------	--------------

Примечани

1. АВР установить взамен существующего.
 2. Силовые кабели проложить отдельно от контрольных на расстоянии не менее 0.5м
 3. После окончания работ произвести демонтаж существующих шкафов и кабелей.
 4. Шкаф АВР присоединить к полосе заземления при помощи шлейфа заземления.
 5. Кабели проложить по стенам в гибких гофрированных трубах.

Трубы крепить к стенам при помощи держателей с защелкой и дюбелем. Шаг крепления 0,5 м.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Обозна- чение	ТРАССА		ПРОХОДЫ ЧЕРЕЗ				КАБЕЛЬ				
	НАЧАЛО	КОНЕЦ	Трубы		Металлорукава		ПО ПРОЕКТУ		ПРОЛОЖЕНО		
			обозна- чение	длина, м	обозна- чение	длина, м	марка, напря- жение	колич., число жил и сечение	длина, м	марка, напря- жение	колич., число жил и сечение
н1.1/н1.2	ШУЧ	ABP	Tг-40	4/4			ВВГнг	4х35	4/4		
н2.2	ABP	ШУН	Tг-40	7			ВВГнг	4х35	7		
н2.1	ABP	ШР	Tг-20	8			ВВГнг	4х4	8		
н4.1	ШР	P1	Tг-20	4			ВВГнг	3х2,5	4		
н4.2	ШР	ЯПП	Tг-20	4			ВВГнг	3х2,5	4		
н3.1	ШАУ	ТЭН №1	Tг-20	9			ВВГнг	4х4	9		
н3.2	ШАУ	ТЭН №2	Tг-20	15			ВВГнг	4х4	15		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Шкафы, щиты распределительные</u>								
ABP	Шкаф вводной с АВР 1000x650x285, настенного исполнения, на 120A, ~380B, IP54	заказная сборка		ООО 'САТОН ЭНЕРГО'	шт	1		
<u>ШУН</u>								
ШР	Шкаф автоматического управления 800x650x250, настенного исполнения, ~380B, IP54	заказная сборка		ООО 'САТОН ЭНЕРГО'	шт	1		
<u>ШР</u>								
	Шкаф распределительный, настенного исполнения, на ~380B, IP55, в составе:	заказная сборка		ООО 'САТОН ЭНЕРГО'	шт	1		
	Шкаф пластиковый, настенный, на 18 модулей, IP55	KMПн 2/12 IP55		"IEK"	шт	1		
	Автоматический выключатель ЗП, 32A ВА47-29 С	MVA 20-3-032-C		"IEK"	шт	1		
	Автоматический выключатель ЗП, 25A ВА47-29 С	MVA 20-3-025-C		"IEK"	шт	1		
	Автоматический выключатель ЗП, 10A ВА47-29 С	MVA 20-3-010-C		"IEK"	шт	1		
	Автоматический выключатель 1П, 16A ВА47-29 С	MVA 20-1-016-C		"IEK"	шт	2		
	Автоматический выключатель 1П, 6A ВА47-29 С	MVA 20-1-006-C		"IEK"	шт	3		
	Шина с изолятором, 10омб.	YNN10-812-10DP-K07		"IEK"	шт	1		
<u>Электроустановочные изделия</u>								
ЯП	Ящик с понижающим трансформатором ЯП-220/36/0.25 IP30 с автоматами УХЛ4	MTT12-036-0250		"IEK"	шт	1		
	ФОРС Розетка наружная с заземлением с крышкой IP54	PC620-3-ФСр		"IEK"	шт	1		
Согласовано								
И.В.Н подл.	Подпись и дата	Взам. и.в.н						

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	176.10.15–ЭМ.СО		
ГИП	Макаренко							
Проверил	Удинеева					ПНС-40А г. Самара, ул. Аэродромная 126А		
Выполнил	Лагойда							
						Реконструкция ПНС-40А Силовое электрооборудование		
						Стадия		
						Лист		
						Листов		
						Р 1 2		
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		
						ООО "САТОН ЭНЕРГО"		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Кабельные изделия</u>								
Кабель с медными жилами в цветной ПВХ-изоляции "нг" сечением:								
	-4x35 мм^2	ГОСТ 53769-2010			м	15		
	-4x4 мм^2				м	32		
	-3x2,5 мм^2				м	8		
<u>Электромонтажные изделия</u>								
Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой (серая)								
		код DKC 91920		"DKC"	м	40		
Держатель с защелкой Ø20 мм								
		код DKC 51020		"DKC"	шт	80		
Труба гофрированная ПВХ 40 мм с протяжкой (серая)								
		код DKC 91920		"DKC"	м	15		
Держатель с защелкой Ø40 мм								
		код DKC 51020		"DKC"	шт	30		
<u>Демонтажные работы</u>								
Шкаф автоматического ввода резерва (АВР) 1000x600x350								
					шт	1		
Шкаф управления насосами (ШУН) 1500x1000x350								
					шт	1		
Ящик с понижающим трансформатором (ЯП) 200x300x200								
					шт	1		
Светильник								
					шт	24		
Выключатель								
					шт	1		
Розетка								
					шт	1		
Кабель								