Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, Завод – изделия материала	изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО–ПИТЬЕВОЙ В1							
1	Задвижка клиновая короткая Ду=100мм, Ру=1,0 МПа	Hawle 4000E2			шт	1		
2	Штурвал для задвижки	Hawle арт. 7800			шт	1		
3	Хомут врезной универсальный фланцевый Ф 300/100	Hawle 300/100			шт	1		
4	Фланец стальной расточеный 100-10-01-А-1 Ст.20	ГОСТ 33259-2015			шт	3		
5	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17-110 "питьевая"	ТУ 2248-143-00203335-2002			шт	3		
6	Пожарная подставка фланцевая ППФ Ду=100мм, Ру=1,0 МПа	ТУ 14-035-55254094-2008			шт	1		
7	Пожарный гидрант Н=2500	ГОСТ Р 53961-2010			шт	1		
8	Люк чугунный средний СВ (С-125) с шарнирной крышкой	ГОСТ 3634-99			шт	1+1*		*-восстановление сущ. колодца
9	Вторая утепленная крышка в колодце				шт	1+1*		*-восстановление сущ. колодца
10	Отвод 90° ПЭ100 SDR17-110 "питьевая"	ТУ 2248-143-00203335-2002			шт	3		
11	Отвод 45° ПЭ100 SDR17-110 "питьевая"	ТУ 2248-143-00203335-2002			шт	2		
12	Отвод 30° ПЭ100 SDR17-110 "питьевая"	ТУ 2248-143-00203335-2002			шт	2		
13	Отвод 15° ПЭ100 SDR17-110 "питьевая"	ТУ 2248-143-00203335-2002			шт	2		
14	Труба напорная ПЭ100 SDR17-110х6,6 "питьевая"	ГОСТ 18599-2001			м	73,0		
15	Труба напорная ПЭ100 SDR17-315х18,7 "техническая"	ГОСТ 18599-2001			м	23,0		Футляр-2шт
16	Труба стальная электросварная Ф219х4,0	ГОСТ 10704-91			м	0,6		гильзы в колодцах
17	Кольцо предохранительное изолир. "спейсер" для Дн 110	ТУ 51-19-2000		ООО «НПК «Номинал» г. Пермь	шт	25		в футлярах шаг – 1,0 м
18	Врезка Ф100ст в сущ. стальную трубу Ф325х5,0/сущ.колодец				шт	1/1		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных	Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	Номера листов (страниц)							

Таблица регистрации изменений

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Шестакова			10.17
Н. контр.		Коэмец			10.17
ГИП		Мамонов			10.17

110-2016/04-009.2-2.3.4;2.3.5;2.4.3-НВК.СО

Сооружения по очистке промывных, технологических вод ЧОС и утилизации образующегося шлама. Комплекс сооружений механического обезвоживания шлама.

Внутриплощадочные сети: Наружные сети водоснабжения и канализации; Выносные сети бытовой канализации

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "ИНКОЦентр" г. Пермь

Формат А3