

## ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ

Наименование Приглашения	РКСМ-270
Наименование участника	Не применимо
Реквизиты запроса (Дата, номер)	22.03.2016
Входящий номер Организатора закупки <sup>1</sup>	ЗНР-270-02

<p>Формулировка вопроса участника<sup>2</sup>:</p> <p>1) Техническое задание №1, №2, №3:</p> <p>1) Так как в технических заданиях необходимо перекачивать воду выше точки кипения в ее нормальном состоянии (при атмосферном давлении), то для подбора насосов необходимо знать давление на всасывающем патрубке насоса;</p> <p>2) Для более точного подбора оборудования необходимо знать индекс рН воды (необходимо для определения материалов исполнения насоса)</p>
<p>Ответ Организатора</p> <p>1. Давление на всасывающем патрубке насоса: Тех задание №1 P=3,5кгс/см<sup>2</sup>; Тех задание №2 P=3,5 кгс/см<sup>2</sup>; Тех задание №3 P=2,5 кгс/см<sup>2</sup></p> <p>2. Значение рН сетевой воды до 9,5</p>

Кирилл Злотников  
Зам. руководителя департамента закупок  
АО "РКС-Менеджмент"  
+7 495 783 3232 доб. 1507

<sup>1</sup> Проставляется Организатором закупки при получении запроса в соответствии с действующими у него правилами делопроизводства.

<sup>2</sup> При формулировании вопроса необходимо указывать пункт (подпункт) конкурсной документации в связи с которым задается вопрос.