


Заказчик:	ОАО «Кировские коммунальные системы»	Группа материалов:	Группа Г-арматура трубопроводная
№ опросного листа:	№ 12	Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Клапан обратный RM с поворотным диском Ду 100 мм из нержавеющей стали

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1.	Диаметр условного прохода, Ду	100 мм.	
1.2.	Рабочее давление, Ру	10атм	Не менее
1.3.	Рабочая среда, применение	Сточные воды	напорные канализационные сети; станции КНС; очистные сооружения
1.4.	Материал корпуса (1 на схеме)	Нержавеющая сталь	CF8M или аналог
1.5.	Материал диска (2 на схеме)	Нержавеющая сталь	CF8M или аналог
1.6.	Шток (3 на схеме)	Нержавеющая сталь	AISI 316
1.7.	Крышка (4 на схеме)	Нержавеющая сталь	AISI 316
1.8.	Тип присоединения	Межфланцевое	
1.9.	Тип уплотнения	Металл-металл	
1.10.	Схематичное изображение клапана		
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Клапан обратный RM с поворотным диском Ду 100 мм	1 шт	
2.2.	Паспорт изделия и руководство по эксплуатации	экз.	1 экземпляр
3	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
3.1.	Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ,ТУ,ISO, DIN		ГОСТ,ТУ, DIN,EN – в зависимости от страны изготовителя.
3.2.	Производитель		Российские и зарубежные производители, продукция которых соответствует требованиям настоящего опросного листа.
3.3.	Гарантия на продукцию	1 год	Безусловная гарантия сроком 1 год, с полной заменой вышедшей из строя арматуры (в гарантийный период), до выяснения причин выхода из строя.
3.4.	Срок эксплуатации	Не менее 10 лет	

3.5.	Прочие требования	Все указанные требования должны быть подтверждены предприятием изготовителем.
3.6.	Система менеджмента качества предприятия изготовителя	Соответствие ГОСТ ISO 9001-2011

ФИО Ответственного:	Боровиков А.Н.
Должность:	Заместитель технического директора
Телефон / Факс:	
Электронный адрес:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	Заместитель генерального директора – технический директор В.Ю. Карасёв
Подпись:	