


Заказчик:	ОАО «Кировские коммунальные системы»	Группа материалов:	Насосное оборудование
№ опросного листа:	Опросный лист № 47	Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Насос погружной для перекачки сильно загрязненных жидкостей Q-10 м³, Н-10.

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Конструкция насоса		одноступенчатый погружной моноблочный агрегат
1.2	Производительность	м ³ /ч	10
1.3	Напор	м	10
1.4	Максимальная потребляемая мощность	кВт	0,75
1.5	Температура перекачиваемой жидкости	С°	До 45
	Допустимый размер твердых частиц	мм	5
1.6	Максимальное число пусков/остановок в час		30
1.7	Корпус		Алюминий
1.8	Рабочее колесо		Норил
1.9	Диаметр напорного патрубка	мм	25-40
1.10	Кабель в комплекте	м	Не менее 15

ФИО Ответственного:	Зубарев И.А.
Должность:	Начальник участка Костино
Телефон / Факс:	
Электронный адрес:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	Заместитель генерального директора – технический директор Карасёв Владимир Юрьевич
Подпись:	