


Заказчик:	ОАО «Кировские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:	Опросный лист № 9	Код МТР в ЕНС PKS:	

Наименование МТР: Насосный агрегат водопроводный на ВНС К-Попова

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Насосный агрегат водопроводный моноблочный горизонтальный с эл.двигателем устойчивым к воздействию эл.магнитных полей со стороны частотного преобразователя	1 шт.	
1.2	Производительность 137 куб.м./час при напоре 68 м.		
1.3	Мощность Р2- 37 кВт		
1.4	Обороты в минуту 2950		
1.5	Исполнение: корпус насоса и электродвигателя на опорах, корпус насоса и рабочее колесо из нержавеющей стали		
1.6	Уплотнение вала BQQE		
1.7	Исполнение не взрывозащищенное без ЧРП		
1.8	Допустимое давление PN – 16 атм.		
1.9			
1.10			
1.11			
1.12			
1.13			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.			
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
2.7.			
2.8.			
2.9.			
2.10.			
2.11.			
2.12.			

ФИО Ответственного:	Кудреватых Леонид Николаевич
Должность:	Начальник отдела насосные станции города
Телефон / Факс:	Телефон:38-37-51
Электронный адрес:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	Заместитель генерального директора-технический директор Карасев Владимир Юрьевич
Подпись:	