


Заказчик:	ОАО «Кировские коммунальные системы»	Группа материалов:	Группа Е: насосное оборудование.
№ опросного листа:	Опросный лист 8	Код МТР в ЕНС PKS:	

Наименование МТР: насос NEMO®, тип NM031BY01L06B, с основанием и приводом.

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Эксцентрик-шнековый насос	шт.	2
1.2	дифференц. давление	бар	1,9-3,9
1.3	давл. во всасыв. патрубке	бар	0,1-0,1
1.4	давл. в напорн. патрубке	бар	2-4
1.5	число оборотов ок.	1/мин	40-450
1.6	производительность	м3/час	0,35-3,5
1.7	частота ок.	Гц	9-85
1.8	потребл. мощность на валу насоса	кВт	0,06-0,78
1.9	рабочий момент	Нм	12,1-16,28
1.10	пусковой момент	Нм	25,3
1.11	рабочая температура ок.	°C	10-20
1.12	уплотнение вала		контактн. упл. кольцо MG1-G60
1.13	Материал статора		NEMOLAST® S45
1.14	Материал ротора		хр-ник-молибд 17-12-2
1.15	Диаметр всасывающего патрубка	мм	50
1.16	Диаметр напорного патрубка	мм	50
1.17	привод		Nord SK01-90L/4
1.18	мощность	кВт	1,5 кВт
1.19	число фаз		3
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	контактн. упл. кольцо MG1-G60	шт	2

ФИО Ответственного:	Юферев Виктор Серафимович
Должность:	Начальник ГСА
Телефон / Факс:	Телефон: 23-35-92
Электронный адрес:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	Заместитель генерального директора – технический директор В.Ю. Карасёв
Подпись:	